

小学校・中学校耐震化及び統廃合計画

【小学校】

| 学校名 | 校舎 建築年 | 耐震 区分 | 二次診断の概要 | | | | | 補強等の計画 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----|---------------------|--------------|-----|-----|------|--------------|------------|------|------------------|-----|-----|
| | | | 棟番号 | 棟名称 | 構造 | 階数 | 面積(m ²) | 診断結果(Is値) | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 新山小 | S39.08 | 旧基準 | 1 | 低学年棟 | RC | 2 | 868 | 0.447~0.725 | 診断 | | 補強 | | | | | | |
| | | | 2 | 中学年棟 | RC | 3 | 2,068 | 0.526~1.781 | 診断 | | | 補強 | | | | | |
| | | | 3-1 | 管理棟 | RC | 2 | 1,962 | 0.447~0.725 | 診断 | | 補強 | | | | | | |
| | | | 8 | 高学年棟 | RC | 3 | 985 | 0.741~2.243 | 診断 | | | | | | | | |
| 鶴舞小 | S47.03 | 旧基準 | 1-1 | 低学年棟 | RC | 2 | 1,821 | 0.584~2.710 | | 診断 | 補強 | | | | | | |
| | | | 2-1 | 高学年棟 | RC | 3 | 2,285 | 0.333~1.829 | | 診断 | | 補強 | | | | | |
| | | | 4-1 | 管理棟 | RC | 3 | 3,055 | 0.347~1.068 | 診断 | 補強 | | | | | | | |
| | | | 4-5 | 渡廊下棟 | S | 2 | 28 | 0.003~0.740 | 診断 | | 改築 | | | | | | |
| | | | 5 | 体育棟 | S | 2 | 1,267 | 0.250~0.850 | | 診断 | 補強 | | | | | | |
| 子吉小 | S55.03 | 旧基準 | 1 | 校舎棟 | RC | 3 | 1,798 | 0.673~2.258 | | 診断 | | 補強 | | | | | |
| | | | 2 | 体育棟 | S | 2 | 715 | 0.190~4.291 | | 診断 | 補強 | | | | | | |
| | | | 3 | 渡廊下棟 | RC | 1 | 105 | 8.115~11.838 | | 診断 | | | | | | | |
| 矢島小 | S46.03 | 旧基準 | 1-1 | 特別教室棟 | RC | 3 | 792 | 解体済 | | 解体 | | | | | | | |
| | | | 1-2 | 管理教室棟 | RC | 3 | 1,806 | 0.564~2.129 | | 診断 | 補強 | | | | | | |
| | | | 2 | 特別教室棟 | RC | 3 | 1,717 | 0.271~1.693 | | 診断 | | 補強 | | | | | |
| | | | 3 | 特別教室棟 | RC | 3 | 260 | 0.523~1.891 | | 診断 | | 補強 | | | | | |
| | | | 5 | 体育棟 | RC | 2 | 980 | 0.762~1.200 | | 診断 | | 補強 | | | | | |
| 10 | 渡廊下棟 | S | 1 | 20 | 0.889~1.085 | | 診断 | | 補強 | | | | | | | | |
| 松ヶ崎小 | S57.07 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亀田小 | S41.12 | 旧基準 | 1 | 校舎棟 | RC | 3 | 2,082 | 0.380~1.840 | | 診断 | 基本設計 | 実施設計 用地買収 | 建築 用地買収 | 建築 | 新校舎 開校 岩城小 | | |
| 道川小 | S44.12 | 旧基準 | 4,5-1 | 校舎棟 | RC | 2 | 1,303 | 0.756~2.250 | | 診断 | | 用地買収 | | | | | |
| 岩谷小 | S58.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下川大内小 | S54.12 | 旧基準 | 1 | 校舎棟 | RC | 2 | 2,163 | 0.716~1.852 | | 診断 | | | | | | | |
| | | | 2 | 体育棟 | S | 1 | 684 | 0.740~1.060 | | 診断 | | | | | | | |
| 上川大内小 | H05.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川内小 | S39.12 | 旧基準 | 1 | 普通教室棟 | RC | 3 | 998 | 0.590~1.750 | | 診断 | 基本設計 | 実施設計 用地買収 | 用地造成 建築 | 建築 | 新校舎 開校 鳥毎小 | | |
| | | | 2 | 管理教室棟 | RC | 3 | 897 | 0.340~0.710 | | 診断 | | | | | | | |
| 直根小 | S58.11 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 笹子小 | S45.12 | 旧基準 | 1 | 校舎棟 | RC | 2 | 1,060 | 0.516~2.508 | | 診断 | | | | | | | |
| 八塩小 | S58.02 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高瀬小 | S59.02 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北内越小 | S50.06 | 旧基準 | 2 | 体育棟 | S | 2 | 627 | 0.720~1.510 | | | | | | 統合新小 | | | |
| 尾崎小 | H03.04 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小友小 | S59.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石沢小 | S62.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 由利小 | H15.11 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西目小 | H20.08 | 新基準 | | | | | | | 新校舎 | | | | | | | | |

【中学校】

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|-----|---------|-------------|---|-------|-------------|-------|----|----|------|------|----|----|-------|
| 本荘北中 | S52.03 | 旧基準 | 1 | 普通教室棟 | RC | 3 | 2,534 | 0.614~1.294 | | 診断 | 補強 | | | | | |
| | | | 2 | 管理棟 | RC | 3 | 1,374 | 0.650~1.001 | | 診断 | 補強 | | | | | |
| | | | 3-1 | 特別教室棟 | RC | 2 | 2,062 | 0.926~1.274 | | 診断 | | | | | | |
| | | | 4 | 体育棟 | S | 2 | 1,858 | 0.140~1.820 | | 診断 | | 補強 | | | | |
| 東由利中 | S45.03 | 旧基準 | 1 | 教室棟 | RC | 3 | 1,972 | 0.308~0.749 | | 診断 | 補強 | 基本設計 | 実施設計 | 建築 | 建築 | 新校舎開校 |
| 西目中 | S56.03 | 旧基準 | 1 | 普通教室棟 | RC | 3 | 2,095 | 0.740~2.720 | | 診断 | | | | | | |
| | | | 2 | 管理特別教室棟 | RC | 3 | 1,399 | 0.880~2.820 | | 診断 | | | | | | |
| | | | 5 | 技術棟 | S | 1 | 230 | 1.220~2.390 | | 診断 | | | | | | |
| | | | 7 | 体育棟 | S | 2 | 1,877 | 0.310~5.180 | | 診断 | 補強 | | | | | |
| 8 | 渡廊下棟 | S | 2 | 29 | 1.420~3.360 | | 診断 | | | | | | | | | |
| 出羽中 | S62.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大内中 | S59.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本荘南中 | H20.03 | 新基準 | | | | | | | 新校舎開校 | | | | | | | |
| 本荘東中 | H17.02 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| 矢島中 | H21.02 | 新基準 | | | | | | | 新校舎開校 | | | | | | | |
| 岩城中 | S57.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| 由利中 | S61.03 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥海中 | H11.01 | 新基準 | | | | | | | | | | | | | | |