

# 小学校・中学校耐震化及び統廃合計画

## 【小学校】

学校名	校舎 建築年	耐震 区分	二次診断の概要						補強等の計画							
			棟番号	棟名称	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	診断結果(Is値)	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
新山小	S42.06	旧基準	1	低学年棟	RC	2	868	0.447~0.725	診断		補強					
			2	中学年棟	RC	3	2,068	0.526~1.781	診断			補強				
			3-1	管理棟	RC	2	1,962	0.447~0.725	診断		補強					
			8	高学年棟	RC	3	985	0.741~2.243	診断							
鶴舞小	S49.05	旧基準	4	体育棟	SRC	2	1,058	0.100~1.800	診断		改築					
			1-1	低学年棟	RC	2	1,821	0.584~2.710		診断	補強					
			2-1	高学年棟	RC	3	2,285	0.333~1.829		診断		補強				
			4-1	管理棟	RC	3	3,055	0.347~1.068	診断	補強						
			4-5	渡廊下棟	S	2	28	0.003~0.740	診断		改築					
子吉小	S55.08	旧基準	5	体育棟	S	2	1,267	0.250~0.850		診断	補強					
			1	校舎棟	RC	3	1,798	0.673~2.258		診断		補強				
			2	体育棟	S	2	715	0.190~4.291		診断	補強					
矢島小	S46.03	旧基準	3	渡廊下棟	RC	1	105	8.115~11.838		診断						
			1-1	特別教室棟	RC	3	792	解体済		解体						
			1-2	管理教室棟	RC	3	1,806	0.564~2.129		診断	補強					
			2	特別教室棟	RC	3	1,717	0.271~1.693		診断		補強				
			3	特別教室棟	RC	3	260	0.523~1.891		診断		補強				
			5	体育棟	RC	2	980	0.762~1.200		診断		補強				
松ヶ崎小	S57.07	新基準	10	渡廊下棟	S	1	20	0.889~1.085		診断		補強				
			1	校舎棟	RC	3	2,082	0.380~1.840		診断						
亀田小	S41.12	旧基準	4,5-1	校舎棟	RC	2	1,303	0.756~2.250		診断						
道川小	S44.12	旧基準														
岩谷小	S58.03	新基準														
下川大内小	S54.12	旧基準	1	校舎棟	RC	2	2,163	0.716~1.852		診断						
			2	体育棟	S	1	684	0.740~1.060		診断						
上川大内小	H05.03	新基準														
川内小	S39.12	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	998	0.590~1.750		診断						
			2	管理教室棟	RC	3	897	0.340~0.710		診断						
直根小	S58.11	新基準														
笹子小	S45.12	旧基準	1	校舎棟	RC	2	1,060	0.516~2.508		診断						
八塩小	S58.02	新基準														
高瀬小	S59.02	新基準														
北内越小	S50.06	旧基準	2	体育棟	S	2	627	0.720~1.510					統合			
尾崎小	H03.04	新基準														
小友小	S59.08	新基準														
石沢小	S62.05	新基準														
由利小	H15.11	新基準														
西目小	H20.08	新基準								新校舎開校						

## 【中学校】

本荘北中	S54.03	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	2,534	0.614~1.294		診断	補強				
			2	管理棟	RC	3	1,374	0.650~1.001		診断	補強				
			3-1	特別教室棟	RC	2	2,062	0.926~1.274		診断					
			4	体育棟	S	2	1,858	0.140~1.820		診断		補強			
東由利中	S45.03	旧基準	1	教室棟	RC	3	1,972	0.308~0.749		診断	補強	基本設計	実施設計	建築	建築
西目中	S56.03	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	2,095	0.740~2.720		診断					
			2	管理特別教室棟	RC	3	1,399	0.880~2.820		診断					
			5	技術棟	S	1	230	1.220~2.390		診断					
			7	体育棟	S	2	1,877	0.310~5.180		診断	補強				
出羽中	S62.03	新基準													
大内中	S59.03	新基準												統合 大内中	
本荘南中	H21.03	新基準								新校舎開校					
本荘東中	H17.03	新基準													
矢島中	H21.03	新基準								新校舎開校					
岩城中	S57.03	新基準													
由利中	S61.03	新基準													
鳥海中	H11.01	新基準													