

令和7年度

由利本莊市上水道水質検査結果

浄水水質基準項目

○ 目次

・ページ数	－	採水場所	－	配水施設	－	浄水施設名	－	地区
2		蟻山浄水場出口	－	蟻山配水池	－	蟻山浄水場	－	本荘
3		二十六木給水栓	－	蟻山配水池	－	蟻山浄水場	－	本荘
4		浜三川給水栓	－	石脇配水池	－	蟻山浄水場	－	石脇
5		袖振給水栓	－	赤田配水池	－	蟻山浄水場	－	赤田
6		子吉浄水場出口	－	子吉配水池	－	子吉浄水場	－	子吉
7		埋田給水栓	－	子吉配水池	－	子吉浄水場	－	子吉
8		由利原浄水場出口	－	由利原配水池	－	由利原浄水場	－	子吉、西目、町村
9		町村給水栓	－	由利原配水池	－	由利原浄水場	－	町村
10		出戸給水栓	－	西目配水池	－	由利原浄水場	－	西目
11		鮎瀬給水栓	－	石沢配水池	－	石沢浄水場	－	石沢
12		親川給水栓	－	芦川配水池	－	芦川浄水場	－	芦川、親川
13		松ヶ崎給水栓	－	松ヶ崎配水池	－	松ヶ崎浄水場	－	松ヶ崎
14		山内給水栓	－	山内配水池	－	山内浄水場	－	山内
15		勝手給水栓	－	春の丘配水池	－	内道川浄水場	－	道川
16		鶴潟給水栓	－	鶴潟配水池	－	君ヶ野・新君ヶ野浄水場	－	道川
17		亀田給水栓	－	富田配水池	－	滝俣浄水場	－	亀田
18		上黒川給水栓	－	上黒川配水池	－	南沢浄水場	－	南沢
19		岩谷浄水場出口	－	岩谷配水池	－	岩谷浄水場	－	岩谷
20		深沢給水栓	－	岩谷配水池	－	岩谷浄水場	－	岩谷
21		岩谷給水栓	－	古館配水池	－	岩谷浄水場	－	岩谷
22		岩谷麓給水栓	－	岩谷麓配水池	－	岩谷麓浄水場	－	岩谷麓
23		大倉沢給水栓	－	大倉沢配水池	－	大倉沢浄水場	－	大倉沢
24		大内第二浄水場出口	－	大内第二第一配水池	－	大内第二浄水場	－	下川、上川
25		新沢給水栓	－	大内第二第二配水池	－	大内第二浄水場	－	下川
26		及位給水栓	－	大内第二第二配水池	－	大内第二浄水場	－	下川
27		高尾給水栓	－	小関川配水池	－	大内第二浄水場	－	下川
28		岩野目沢給水栓	－	小栗山配水池	－	代内浄水場	－	小栗山、岩野目沢
29		檜瀬給水栓	－	大小屋第二配水池	－	大小屋浄水場	－	大小屋、小増沢
30		滝給水栓	－	滝配水池	－	滝浄水場	－	滝
31		小羽広給水栓	－	小羽広配水池	－	羽広浄水場	－	羽広
32		ボツメキ浄水場出口	－	第一配水池	－	ボツメキ浄水場	－	東由利
33		石高給水栓	－	第一配水池	－	ボツメキ浄水場	－	東由利
34		久保給水栓	－	館合配水池	－	松沢浄水場	－	東由利
35		宿給水栓	－	第三配水池	－	ボツメキ浄水場、松沢浄水場	－	東由利
36		大台浄水場出口	－	大台配水池	－	大台浄水場	－	由利
37		飯沢給水栓	－	飯沢配水池	－	大台浄水場	－	由利
38		堰口給水栓	－	堰口配水池	－	平石堰口浄水場	－	平石、堰口
39		田代給水栓	－	屋敷配水池	－	田代屋敷浄水場	－	田代、屋敷
40		矢島浄水場出口	－	上野配水池	－	矢島浄水場	－	矢島
41		小田給水栓	－	上野配水池	－	矢島浄水場	－	矢島
42		木在給水栓	－	上野配水池	－	矢島浄水場	－	矢島
43		赤倉給水栓	－	砂子配水池	－	砂子浄水場	－	西久米、下笹子
44		笹子給水栓	－	荒見配水池	－	荒見浄水場	－	上笹子
45		奥山浄水場出口	－	奥山配水池	－	奥山浄水場	－	猿倉
46		猿倉給水栓	－	奥山配水池	－	奥山浄水場	－	猿倉
47		下川内給水栓	－	猿倉配水池	－	猿倉浄水場	－	川内、猿倉
48		百宅浄水場出口	－	直根配水池	－	百宅浄水場	－	百宅、直根
49		直根給水栓	－	直根配水池	－	百宅浄水場	－	百宅、直根

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

蟻山浄水場出口

蟻山配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.014											0.014	0.014	0.014	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.02	0.02	0.04									0.04	0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.07											0.07	0.07	0.07	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.2											9.2	9.2	9.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		0.002											0.002	0.002	0.002	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.3	15.6	15.4	15.1									16.3	15.1	15.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		48											48	48	48	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.6	0.7									0.7	0.6	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.6	7.0	7.2									7.2	6.6	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1									0.2	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	13.5	20.5	26.0									26.0	9.0	17.3	
	残留塩素	0.69	0.66	0.70	0.65									0.70	0.65	0.68	0.10 mg/L以上

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	1									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.018											0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.2											9.2	9.2	9.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.3	15.7	15.4	15.1									16.3	15.1	15.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		47											47	47	47	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.7									0.7	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.7	6.9	7.1									7.1	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.5	13.0	19.5	24.0									24.0	9.5	16.5	
	残留塩素	0.62	0.51	0.52	0.49									0.62	0.49	0.54	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

浜三川給水栓

石脇配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07									0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.021											0.021	0.021	0.021	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.02											0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.2											9.2	9.2	9.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.3	15.7	15.4	15.1									16.3	15.1	15.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		51											51	51	51	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.5	0.6	0.7									0.7	0.5	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.9	7.0									7.0	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	14.5	19.0	24.0									24.0	8.0	16.4	
	残留塩素	0.56	0.52	0.50	0.36									0.56	0.36	0.49	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

袖振給水栓

赤田配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.06	0.09									0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.019											0.019	0.019	0.019	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.2											9.2	9.2	9.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.4	15.7	15.4	15.3									16.4	15.3	15.7	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		48											48	48	48	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.6	0.7									0.7	0.6	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.8	7.1									7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	13.5	21.0	24.0									24.0	10.0	17.1	
	残留塩素	0.83	0.67	0.65	0.69									0.83	0.65	0.71	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

子吉浄水場出口

子吉配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.07	<0.06	0.07	0.10									0.10	<0.06	0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.012											0.012	0.012	0.012	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	0.01	0.01									0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.0											9.0	9.0	9.0	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.7	15.5	15.3	16.4									16.7	15.3	16.0	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		46											46	46	46	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002									0.000002	0.000001	0.000002	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.8									0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.6	6.7	7.0									7.0	6.6	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	13.0	20.5	23.5									23.5	8.0	16.3	
	残留塩素	0.82	0.65	0.71	0.84									0.84	0.65	0.76	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

埋田給水栓

子吉配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.06	0.09									0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.017											0.017	0.017	0.017	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.3											9.3	9.3	9.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.8	15.9	15.9	16.1									16.8	15.9	16.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		46											46	46	46	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002									0.000002	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.8									0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.7	6.8	7.0									7.0	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.5	14.0	17.5	25.0									25.0	8.5	16.3	
	残留塩素	0.47	0.48	0.50	0.53									0.53	0.47	0.50	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所: 由利原浄水場出口 由利原配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07									0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.015											0.015	0.015	0.015	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.03	0.03									0.03	0.02	0.03	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.9											9.9	9.9	9.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	17.0	16.4	16.6	16.0									17.0	16.0	16.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		47											47	47	47	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001									0.000002	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.7									0.7	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.8	7.1									7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	13.0	20.0	26.0									26.0	8.0	16.8	
	残留塩素	0.53	0.62	0.67	0.58									0.67	0.53	0.60	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

町村給水栓

由利原配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.06	0.09									0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.017											0.017	0.017	0.017	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.3											9.3	9.3	9.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.8	16.0	15.9	16.1									16.8	15.9	16.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		46											46	46	46	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001									0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.9									0.9	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.8	7.0									7.0	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	13.0	18.0	24.0									24.0	8.0	15.8	
	残留塩素	0.53	0.56	0.51	0.54									0.56	0.51	0.54	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

出戸給水栓

西目配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.07	0.09									0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.005											0.005	0.005	0.005	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.008											0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.022											0.022	0.022	0.022	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.008											0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.4											9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.8	16.1	16.0	16.2									16.8	16.0	16.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		41											41	41	41	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.8									0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.8	7.0									7.0	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	13.0	18.0	23.0									23.0	10.0	16.0	
	残留塩素	0.45	0.49	0.40	0.14									0.49	0.14	0.37	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

鮎瀬給水栓

石沢配水池

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	1	0	1									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			0.001										0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.06									0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.011										0.011	0.011	0.011	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.007										0.007	0.007	0.007	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			10.4										10.4	10.4	10.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.7	13.9	15.4	15.0									15.7	13.9	15.0	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			35										35	35	35	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			77										77	77	77	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	0.4	0.6	<0.3									0.6	<0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	8.4	8.3	8.6	7.8									8.6	7.8	8.3	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	13.0	15.0	17.0									17.0	9.0	13.5	
	残留塩素	0.60	0.55	0.56	0.60									0.60	0.55	0.58	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

親川給水栓

芦川配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.07	0.06									0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.005										0.005	0.005	0.005	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.020										0.020	0.020	0.020	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.040										0.040	0.040	0.040	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.011										0.011	0.011	0.011	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.005										0.005	0.005	0.005	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			0.005										0.005	0.005	0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			0.02										0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			20.6										20.6	20.6	20.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	32.4	31.3	32.2	31.3									32.4	31.3	31.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			29										29	29	29	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			144										144	144	144	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.8	0.9	0.9	1.1									1.1	0.8	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.7	6.7	6.8									6.8	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	0.5	0.6	0.6									0.6	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.5	19.0	24.0									24.0	9.0	16.6	
	残留塩素	0.55	0.41	0.81	0.12									0.81	0.12	0.47	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

松ヶ崎給水栓

松ヶ崎配水池

No.	検査項目\採水日	4月8日	5月8日	6月10日	7月8日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60										0.60	0.60	0.600	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.07	0.07									0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.019										0.019	0.019	0.019	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.037										0.037	0.037	0.037	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.007										0.007	0.007	0.007	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			22.6										22.6	22.6	22.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	34.2	32.2	35.5	36.1									36.1	32.2	34.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			30										30	30	30	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			146										146	146	146	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.7	0.8	0.8	1.0									1.0	0.7	0.8	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.7	6.5	6.7									6.7	6.5	6.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	14.0	19.5	24.0									24.0	10.0	16.9	
	残留塩素	0.59	0.52	0.42	0.39									0.59	0.39	0.48	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

山内給水栓

山内配水池

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.40										1.40	1.40	1.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.001										0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			13.1										13.1	13.1	13.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	18.3	18.6	18.6	18.2									18.6	18.2	18.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			27										27	27	27	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			84										84	84	84	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	0.3	0.5	<0.3									0.5	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2	7.3	7.4	7.5									7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	12.0	14.5	18.5	23.0									23.0	12.0	17.0	
	残留塩素	0.57	0.47	0.36	0.33									0.57	0.33	0.43	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

勝手給水栓

内道川浄水場

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.10											1.10	1.10	1.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.017											0.017	0.017	0.017	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.004											0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.005											0.005	0.005	0.005	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		35.0											35.0	35.0	35.0	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	52.8	53.5	55.3	67.3									67.3	52.8	57.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		64											64	64	64	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		192											192	192	192	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.5	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.2	7.1	7.1									7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	11.5	14.0	22.0	24.0									24.0	11.5	17.9	
	残留塩素	0.66	0.61	0.54	0.72									0.72	0.54	0.63	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

鶴潟給水栓

君ヶ野浄水場

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.018											0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	0.01	<0.01									0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		14.1											14.1	14.1	14.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	19.3	18.5	19.6	19.3									19.6	18.5	19.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		31											31	31	31	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		94											94	94	94	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.6	0.7	0.8									0.8	0.4	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.2	7.1	7.1									7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	17.0	19.0	23.0									23.0	10.0	17.3	
	残留塩素	0.81	0.73	0.56	0.66									0.81	0.56	0.69	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

亀田給水栓

滝俣浄水場

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.16	<0.06	0.06	<0.06									0.16	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.004										0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.010										0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.024										0.024	0.024	0.024	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	0.03	0.02									0.03	<0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			14.8										14.8	14.8	14.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	23.4	21.4	21.8	21.1									23.4	21.1	21.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			43										43	43	43	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			109										109	109	109	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	0.5	0.5	0.7									0.7	0.3	0.5	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0	7.3	7.2	7.2									7.3	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	16.0	16.0	25.0									25.0	10.0	16.8	
	残留塩素	0.69	0.78	0.54	0.62									0.78	0.54	0.66	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

上黒川給水栓

南沢浄水場

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	3	0	0									3	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30										0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.07	<0.06	0.09	0.09									0.09	<0.06	0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.005										0.005	0.005	0.005	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.023										0.023	0.023	0.023	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	0.02	0.02									0.02	<0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			14.7										14.7	14.7	14.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	20.1	18.7	20.3	19.9									20.3	18.7	19.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			41										41	41	41	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			107										107	107	107	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	0.4	0.4	0.5									0.5	<0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2	7.3	7.3	7.5									7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	16.0	18.0	19.0									19.0	8.0	15.3	
	残留塩素	0.56	0.57	0.35	0.51									0.57	0.35	0.50	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

岩谷浄水場出口

岩谷配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	1	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.004											0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.008											0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		0.006											0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.02	0.03									0.03	0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		11.1											11.1	11.1	11.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.4	14.7	18.6	17.9									18.6	14.4	16.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		19											19	19	19	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		72											72	72	72	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	0.5	0.7	0.6									0.7	0.3	0.5	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9	7.1	7.1	7.2									7.2	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	0.7	0.7	0.7									0.7	<0.5	0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	13.0	19.5	24.5									24.5	9.0	16.5	
	残留塩素	0.71	1.12	1.14	0.98									1.14	0.71	0.99	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

深沢給水栓

加賀沢浄水場

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.014											0.014	0.014	0.014	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.012											0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.023											0.023	0.023	0.023	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.012											0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.08											0.08	0.08	0.08	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.02											0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		11.5											11.5	11.5	11.5	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.9	14.5	17.6	17.7									17.7	14.5	16.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		22											22	22	22	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		75											75	75	75	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	0.7	0.7	0.7									0.7	0.3	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.3	7.3	7.4									7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5									0.8	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	13.0	18.0	22.0									22.0	10.0	15.8	
	残留塩素	0.63	0.40	0.52	0.39									0.63	0.39	0.49	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

岩谷給水栓

古館配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.008											0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.008											0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.014											0.014	0.014	0.014	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.007											0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.005											0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.03											0.03	0.03	0.03	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		10.7											10.7	10.7	10.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.5	14.3	18.4	18.2									18.4	14.3	16.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		18											18	18	18	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		72											72	72	72	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.6	0.7	0.7									0.7	0.4	0.6	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0	7.1	7.2	7.3									7.3	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5									0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	12.0	22.0	25.0									25.0	9.0	17.0	
	残留塩素	0.67	0.59	0.74	0.94									0.94	0.59	0.74	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所: 岩谷麓給水栓 岩谷麓配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50										0.50	0.50	0.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.003										0.003	0.003	0.003	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			19.3										19.3	19.3	19.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	35.8	36.1	35.6	34.9									36.1	34.9	35.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			112										112	112	112	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			238										238	238	238	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.5	0.4	0.4	0.4									0.5	0.4	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	7.6	7.5	7.5	7.7									7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	14.0	18.0	25.0									25.0	10.0	16.8	
	残留塩素	0.63	0.64	0.33	0.67									0.67	0.33	0.57	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

大倉沢給水栓

大倉沢配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70											0.70	0.70	0.700	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.004											0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.02											0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		10.7											10.7	10.7	10.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.2	14.1	14.7	14.5									14.7	14.1	14.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		7											7	7	7	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		60											60	60	60	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.3	0.4	0.3									0.4	0.3	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0	6.6	7.0	7.0									7.0	6.6	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	13.0	18.0	23.0									23.0	9.0	15.8	
	残留塩素	0.23	0.28	0.16	0.25									0.28	0.16	0.23	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所: 大内第二浄水場出口 大内第二第一配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.09	0.11									0.11	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.004										0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.007										0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.019										0.019	0.019	0.019	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			0.007										0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01									0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			18.7										18.7	18.7	18.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	19.7	20.4	22.5	23.9									23.9	19.7	21.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			13										13	13	13	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			108										108	108	108	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.7	0.9	1.2									1.2	0.6	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.6	6.6	6.7									6.7	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7									0.7	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1									0.2	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	12.5	18.0	21.5									21.5	8.0	15.0	
	残留塩素	0.61	0.72	0.82	0.72									0.82	0.61	0.72	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

新沢給水栓

大内第二第二配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.09	0.10									0.10	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.006										0.006	0.006	0.006	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン			0.009										0.009	0.009	0.009	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.026										0.026	0.026	0.026	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン			0.010										0.010	0.010	0.010	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			18.7										18.7	18.7	18.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	19.6	21.7	22.5	24.0									24.0	19.6	22.0	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			12										12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			108										108	108	108	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.7	0.9	1.2									1.2	0.6	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.6	6.6	6.7									6.7	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5									0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.0	20.0	25.0									25.0	9.0	17.0	
	残留塩素	0.57	0.58	0.54	0.54									0.58	0.54	0.56	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

及位給水栓

大内第二第二配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			0.002										0.002	0.002	0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80										0.80	0.80	0.800	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			15.5										15.5	15.5	15.5	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	17.5	17.3	17.5	17.3									17.5	17.3	17.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			100										100	100	100	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			186										186	186	186	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.6	7.6	7.6	7.5									7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	12.0	16.0	23.0									23.0	8.0	14.8	
	残留塩素	0.42	0.39	0.48	0.44									0.48	0.39	0.43	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

高尾給水栓

小関川配水池

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.08	0.13									0.13	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.008										0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.006										0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.010										0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.030										0.030	0.030	0.030	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.011										0.011	0.011	0.011	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			0.02										0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			18.5										18.5	18.5	18.5	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	19.3	21.2	22.3	24.1									24.1	19.3	21.7	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			12										12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			106										106	106	106	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			0.007										0.007	0.007	0.007	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.7	0.8	1.1									1.1	0.6	0.8	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	6.7	6.6	6.7									6.7	6.6	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5									0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	13.0	18.0	24.0									24.0	8.0	15.8	
	残留塩素	0.53	0.38	0.46	0.21									0.53	0.21	0.40	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

岩野目沢給水栓

小栗山配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			0.004										0.004	0.004	0.004	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30										0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			13.6										13.6	13.6	13.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	12.8	13.3	13.4	13.1									13.4	12.8	13.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			43										43	43	43	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			98										98	98	98	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.2	7.3	7.4									7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	15.0	19.0	24.5									24.5	9.0	16.9	
	残留塩素	0.59	0.48	0.34	0.59									0.59	0.34	0.50	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

樽測給水栓

大小屋第二配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			0.005										0.005	0.005	0.005	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00										1.00	1.00	1.000	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.013										0.013	0.013	0.013	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.005										0.005	0.005	0.005	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			11.3										11.3	11.3	11.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	11.4	11.5	11.4	11.2									11.5	11.2	11.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			74										74	74	74	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			124										124	124	124	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	<0.3	<0.3	0.3									0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2	7.2	7.2	7.2									7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.0	19.5	24.5									24.5	9.0	16.8	
	残留塩素	0.57	0.42	0.48	0.17									0.57	0.17	0.41	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

滝給水栓

滝配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		0.002											0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50											0.50	0.50	0.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.001											0.001	0.001	0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		0.02											0.02	0.02	0.02	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.0											9.0	9.0	9.0	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.3	12.5	13.1	13.0									13.3	12.5	13.0	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		8											8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		48											48	48	48	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3									0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5	6.5	6.7	6.9									6.9	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	13.0	18.5	22.0									22.0	8.0	15.4	
	残留塩素	0.40	0.21	0.45	0.35									0.45	0.21	0.35	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

小羽広給水栓

小羽広配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.40											0.40	0.40	0.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.004											0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		10.8											10.8	10.8	10.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.0	15.4	15.5	15.2									15.5	15.0	15.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		59											59	59	59	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		136											136	136	136	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3	<0.3	<0.3	<0.3									0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.5	7.4	7.6	7.7									7.7	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	15.0	18.0	23.0									23.0	10.0	16.5	
	残留塩素	0.42	0.51	0.42	0.53									0.53	0.42	0.47	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所: ボツメキ浄水場出口 ボツメキ浄水場

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.49	0.12	0.28	0.11									0.49	0.11	0.25	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			8.1										8.1	8.1	8.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	12.0	11.2	12.0	11.3									12.0	11.2	11.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			19										19	19	19	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			52										52	52	52	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9	6.9	7.0	7.1									7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	9.7	10.2	10.6									10.6	9.0	9.9	
	残留塩素	0.17	0.40	0.46	0.41									0.46	0.17	0.36	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

石高給水栓

ボツメキ浄水場

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.49	0.12	0.32	0.11									0.49	0.11	0.26	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			8.1										8.1	8.1	8.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	12.0	11.3	11.7	11.3									12.0	11.3	11.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			19										19	19	19	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			52										52	52	52	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9	6.9	7.0	7.1									7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	10.5	12.0	14.0									14.0	9.0	11.4	
	残留塩素	0.22	0.33	0.48	0.25									0.48	0.22	0.32	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

久保給水栓

松沢浄水場

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07									0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.009										0.009	0.009	0.009	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.026										0.026	0.026	0.026	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.05	0.02									0.05	0.01	0.03	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			13.1										13.1	13.1	13.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	19.0	19.2	19.0	18.0									19.2	18.0	18.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			17										17	17	17	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			66										66	66	66	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	0.3	0.4	0.5									0.5	<0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.7	6.9	7.1									7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.0	18.0	25.5									25.5	9.0	16.6	
	残留塩素	0.50	0.45	0.34	0.16									0.50	0.16	0.36	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

宿給水栓

第三配水池

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.29	0.09	0.21	0.09									0.29	0.09	0.17	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.009										0.009	0.009	0.009	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			9.9										9.9	9.9	9.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.2	14.9	14.1	14.3									15.2	14.1	14.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			18										18	18	18	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			56										56	56	56	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	<0.3	<0.3	0.3									0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8	6.9	7.0	7.0									7.0	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	12.0	19.0	22.0									22.0	8.0	15.3	
	残留塩素	0.34	0.38	0.40	0.35									0.40	0.34	0.37	0.10 mg/L以上

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	最高値	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	2									2	0	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.12									0.12	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	0.02									0.02	0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		8.6											8.6	8.6	8.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.4	12.8	11.8	17.0									17.0	11.8	14.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		11											11	11	11	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		53											53	53	53	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.3	0.6	0.6									0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8	6.6	7.1	7.3									7.3	6.6	7.0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	0.2	0.1	<0.1									0.2	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	7.0	12.5	19.0	24.5									24.5	7.0	15.8	
	残留塩素	0.64	0.65	0.54	0.57									0.65	0.54	0.60	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

飯沢給水栓

大台配水池

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.06	0.13									0.13	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.007											0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		8.8											8.8	8.8	8.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.3	13.1	12.1	17.1									17.1	12.1	14.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		11											11	11	11	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		54											54	54	54	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.3	0.6	0.6									0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.7	7.0	7.1									7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	13.5	23.5	24.0									24.0	9.0	17.5	
	残留塩素	0.63	0.58	0.52	0.54									0.63	0.52	0.57	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

堰口給水栓

堰口配水池

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.07	0.12									0.12	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.007											0.007	0.007	0.007	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.004											0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.008											0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.027											0.027	0.027	0.027	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.010											0.010	0.010	0.010	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.002											0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		0.046											0.046	0.046	0.046	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		9.5											9.5	9.5	9.5	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.4	16.0	16.1	17.5									17.5	16.0	16.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		10											10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		42											42	42	42	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.7	0.6	0.8	0.9									0.9	0.6	0.8	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8	6.8	7.0	6.7									7.0	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	15.0	20.0	25.0									25.0	10.0	17.5	
	残留塩素	0.63	0.56	0.48	0.45									0.63	0.45	0.53	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

田代給水栓

屋敷配水池

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	3	0	0									3	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	0.08	0.12									0.12	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.010											0.010	0.010	0.010	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.008											0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.006											0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.026											0.026	0.026	0.026	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.009											0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.010											0.010	0.010	0.010	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.03											0.03	0.03	0.03	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		7.1											7.1	7.1	7.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	12.3	12.0	12.0	11.4									12.3	11.4	11.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		6											6	6	6	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		33											33	33	33	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	1.1	1.9									1.9	0.6	1.1	3 mg/L以下
基47	PH値	6.2	6.1	6.2	6.9									6.9	6.1	6.4	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	0.9	1.4	1.0	0.7									1.4	0.7	1.0	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.5	15.5	21.0	25.5									25.5	9.5	17.9	
	残留塩素	0.43	0.31	0.38	0.56									0.56	0.31	0.42	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

矢島浄水場出口

上野配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.18	0.13	0.22	0.18									0.22	0.13	0.18	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.001										0.001	0.001	0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.005										0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	<0.01	<0.01									0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			6.4										6.4	6.4	6.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			0.011										0.011	0.011	0.011	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	10.8	10.3	9.7	10.2									10.8	9.7	10.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			7										7	7	7	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			37										37	37	37	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	0.6	0.3	0.7									0.7	<0.3	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	6.6	7.1	6.9	6.5									7.1	6.5	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	5.0	12.0	17.0	23.0									23.0	5.0	14.3	
	残留塩素	0.49	0.54	0.53	0.83									0.83	0.49	0.60	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

小田給水栓

上野配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.20	0.15	0.21	0.20									0.21	0.15	0.19	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.005										0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.012										0.012	0.012	0.012	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			0.005										0.005	0.005	0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			6.4										6.4	6.4	6.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			0.001										0.001	0.001	0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	10.8	10.4	9.8	10.1									10.8	9.8	10.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			8										8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			37										37	37	37	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	0.3	0.7									0.7	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8	7.0	6.9	6.7									7.0	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.5	14.3	20.4	25.4									25.4	8.5	17.2	
	残留塩素	0.46	0.55	0.33	0.42									0.55	0.33	0.44	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

木在給水栓

上野配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	10								10	0	3	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	0.21	0.16	0.20	0.22								0.22	0.16	0.20	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム			0.005									0.005	0.005	0.005	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン			0.006									0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン			0.017									0.017	0.017	0.017	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物			0.005									0.005	0.005	0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物			6.4									6.4	6.4	6.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	10.9	10.5	9.8	10.2								10.9	9.8	10.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			7									7	7	7	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物			36									36	36	36	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	0.3	0.6	0.7								0.7	<0.3	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	7.0	7.0	6.6								7.0	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.1	14.3	20.0	24.5								24.5	10.1	17.2	
	残留塩素	0.40	0.48	0.18	0.22								0.48	0.18	0.32	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

赤倉給水栓

砂子配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.40											0.40	0.40	0.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		0.031											0.031	0.031	0.031	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		0.03											0.03	0.03	0.03	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		4.2											4.2	4.2	4.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	5.6	4.8	4.7	4.6									5.6	4.6	4.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		12											12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		33											33	33	33	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7	6.8	6.8	6.6									6.8	6.6	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	11.0	13.0	14.0									14.0	8.0	11.5	
	残留塩素	0.43	0.24	0.29	0.39									0.43	0.24	0.34	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

笹子給水栓

荒見配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	2	0	0	0									2	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.30											0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		6.4											6.4	6.4	6.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.9	8.7	8.5	8.4									8.9	8.4	8.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		25											25	25	25	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		58											58	58	58	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2	7.3	7.3	7.0									7.3	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.0	16.0	18.0									18.0	9.0	14.3	
	残留塩素	0.40	0.29	0.31	0.34									0.40	0.29	0.34	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表		採水場所:		奥山浄水場出口		奥山配水池	
No.	検査項目\採水日	5月22日		最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0		0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10		0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム	0.003		0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	0.003		0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン	0.001		0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.007		0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	0.003		0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン	0.003		0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	0.01		0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	3.9		3.9	3.9	3.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	5.8		5.8	5.8	5.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	8		8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	27		27	27	27	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3		0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5		6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	0.8		0.8	0.8	0.8	5度以下
基51	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	7.0		7.0	7.0	7.0	
	残留塩素	0.53		0.53	0.53	0.53	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

猿倉給水栓

奥山配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10											0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		0.004											0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		0.004											0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.009											0.009	0.009	0.009	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		0.005											0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.003											0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.01											0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		3.9											3.9	3.9	3.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.7	5.8	5.7	5.8									8.7	5.7	6.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		8											8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		27											27	27	27	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.4	0.4	<0.3									0.4	<0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5	6.5	6.8	7.0									7.0	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	0.7	0.7	0.5	<0.5									0.7	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	7.0	13.0	17.0	20.0									20.0	7.0	14.3	
	残留塩素	0.32	0.41	0.32	0.34									0.41	0.32	0.35	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

下川内給水栓

猿倉配水池

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10											0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		0.004											0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		0.008											0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		0.002											0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		0.001											0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		5.4											5.4	5.4	5.4	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	9.3	7.7	7.6	7.1									9.3	7.1	7.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		12											12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		42											42	42	42	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.2	7.2	7.1									7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	14.0	20.0	22.0									22.0	9.0	16.3	
	残留塩素	0.39	0.28	0.35	0.27									0.39	0.27	0.32	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

百宅浄水場出口

百宅浄水場

No.	検査項目\採水日	5月2日		最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0		0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20		0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.6		7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	9.1		9.1	9.1	9.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	23		23	23	23	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	78		78	78	78	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0		7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0		8.0	8.0	8.0	
	残留塩素	0.32		0.32	0.32	0.32	0.10 mg/L以上

令和7年度 給水栓水質検査結果表

採水場所:

直根給水栓

百宅浄水場

No.	検査項目\採水日	4月22日	5月22日	6月24日	7月22日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20											0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1, 4-ジオキサン		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基30	ブロモホルム		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		7.8											7.8	7.8	7.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	9.7	9.5	9.6	9.2									9.7	9.2	9.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		23											23	23	23	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		81											81	81	81	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.1	7.1	6.9									7.1	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	12.0	15.0	16.0									16.0	8.0	12.8	
	残留塩素	0.42	0.38	0.34	0.32									0.42	0.32	0.37	0.10 mg/L以上

令和7年度

由利本莊市上水道水質検査結果

原水39項目

○目次

・ページ数	採水場所	浄水施設名	地区名
2	蟻山原水	蟻山浄水場	本荘
3	子吉原水	子吉浄水場	子吉
4	玉ノ池原水	子吉浄水場	子吉
5	由利原原水	由利原浄水場	子吉、西目、町村
6	石沢原水	石沢浄水場	石沢
7	芦川原水	芦川浄水場	芦川、親川
8	松ヶ崎原水	松ヶ崎浄水場	松ヶ崎
9	山内原水	山内浄水場	山内
10	内道川原水	内道川浄水場	道川
11	君ヶ野原水	君ヶ野・新君ヶ野浄水場	道川
12	滝俣原水	滝俣浄水場	亀田
13	南沢原水	南沢浄水場	南沢
14	岩谷原水	岩谷浄水場	岩谷
15	岩谷麓原水	岩谷麓浄水場	岩谷麓
16	大倉沢原水	大倉沢浄水場	大倉沢
17	大内第二原水	大内第二浄水場	下川、上川
18	代内原水	代内浄水場	小栗山、岩野目沢
19	大小屋原水	大小屋浄水場	大小屋、小増沢
20	滝原水	滝浄水場	滝
21	羽広原水	羽広浄水場	羽広
22	ボツメキ原水	ボツメキ浄水場	東由利
23	松沢原水	松沢浄水場	東由利
24	大台原水	大台浄水場	由利
25	田代屋敷原水	田代屋敷浄水場	田代、屋敷
26	矢島原水	上野浄水場	矢島
27	砂子原水	砂子浄水場	西久米、下笹子
28	荒見原水	荒見浄水場	上笹子
29	奥山原水	奥山浄水場	猿倉
30	猿倉原水	猿倉浄水場	川内、猿倉
31	百宅原水	百宅浄水場	百宅、直根

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 蟻山原水

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	43				43	43	43	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.05				0.05	0.05	0.05	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.04				0.04	0.04	0.04	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.7				7.7	7.7	7.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.015				0.015	0.015	0.015	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.9				13.9	13.9	13.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10				10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	48				48	48	48	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5				6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	4.7				4.7	4.7	4.7	5度以下
基51	濁度	2.4				2.4	2.4	2.4	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 子吉原水

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	54				54	54	54	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.011				0.011	0.011	0.011	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.10				0.10	0.10	0.10	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.11				0.11	0.11	0.11	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.7				7.7	7.7	7.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.034				0.034	0.034	0.034	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.9				13.9	13.9	13.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	9				9	9	9	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	45				45	45	45	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5				6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	4.0				4.0	4.0	4.0	5度以下
基51	濁度	2.3				2.3	2.3	2.3	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 玉ノ池原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	760	760	760	760	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性	陽性	陽性	1/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.26	0.26	0.26	0.26	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.37	0.37	0.37	0.37	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	6.1	6.1	6.1	6.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.023	0.023	0.023	0.023	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.5	8.5	8.5	8.5	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	13	13	13	13	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	58	58	58	58	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.0	1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8	6.8	6.8	6.8	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし	特異臭	異常なし	1/2	異常でないこと
基50	色度	11.9	11.9	11.9	11.9	5度以下
基51	濁度	6.0	6.0	6.0	6.0	2度以下
	水温(℃)	10.0	10.0	10.0	10.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 由利原原水

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	45				45	45	45	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.07				0.07	0.07	0.07	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.09				0.09	0.09	0.09	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.7				7.7	7.7	7.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.031				0.031	0.031	0.031	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.9				13.9	13.9	13.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10				10	10	10	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	46				46	46	46	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5				6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	3.6				3.6	3.6	3.6	5度以下
基51	濁度	1.9				1.9	1.9	1.9	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 石沢原水

No.	検査項目\採水日	6月19日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0				0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01				0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	10.2				10.2	10.2	10.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.1				15.1	15.1	15.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35				35	35	35	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	75				75	75	75	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.9				7.9	7.9	7.9	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1				0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	12.0				12.0	12.0	12.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 芦川原水

No.	検査項目\採水日	6月10日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	43				43	43	43	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.22				0.22	0.22	0.22	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.40				0.40	0.40	0.40	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	19.9				19.9	19.9	19.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.058				0.058	0.058	0.058	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	27.2				27.2	27.2	27.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	29				29	29	29	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	152				152	152	152	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.8				1.8	1.8	1.8	3 mg/L以下
基47	PH値	6.7				6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	16.0				16.0	16.0	16.0	5度以下
基51	濁度	7.0				7.0	7.0	7.0	2度以下
	水温(℃)	12.0				12.0	12.0	12.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 松ヶ崎原水

No.	検査項目\採水日	6月10日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0				0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.90				1.90	1.90	1.900	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	25.2				25.2	25.2	25.2	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	41.6				41.6	41.6	41.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	34				34	34	34	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	146				146	146	146	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	6.1				6.1	6.1	6.1	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	12.0				12.0	12.0	12.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 山内原水

No.	検査項目\採水日	6月19日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0				0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.40				1.40	1.40	1.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.017				0.017	0.017	0.017	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	13.0				13.0	13.0	13.0	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	18.4				18.4	18.4	18.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	27				27	27	27	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	82				82	82	82	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 内道川原水

No.	検査項目\採水日	5月13日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.20				2.20	2.20	2.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	58.6				58.6	58.6	58.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	94.2				94.2	94.2	94.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	101				101	101	101	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	302				302	302	302	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9				6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 君ヶ野原水

No.	検査項目\採水日	5月13日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	50				50	50	50	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.12				0.12	0.12	0.12	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.29				0.29	0.29	0.29	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	11.9				11.9	11.9	11.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.095				0.095	0.095	0.095	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.6				14.6	14.6	14.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	30				30	30	30	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	98				98	98	98	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.1				1.1	1.1	1.1	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	12.3				12.3	12.3	12.3	5度以下
基51	濁度	6.7				6.7	6.7	6.7	2度以下
	水温(°C)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 滝俣原水

No.	検査項目\採水日	6月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	480				480	480	480	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.006				0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.16				0.16	0.16	0.16	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.20				0.20	0.20	0.20	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	12.6				12.6	12.6	12.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.430				0.430	0.430	0.430	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	17.4				17.4	17.4	17.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	44				44	44	44	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	115				115	115	115	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000002				0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	7.4				7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	9.8				9.8	9.8	9.8	5度以下
基51	濁度	5.1			5.1	5.1	5.1	5.1	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 南沢原水

No.	検査項目\採水日	6月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	94				94	94	94	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.03				0.03	0.03	0.03	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.07				0.07	0.07	0.07	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	13.9				13.9	13.9	13.9	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.219				0.219	0.219	0.219	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.8				16.8	16.8	16.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	44				44	44	44	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	112				112	112	112	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000002				0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.8				0.8	0.8	0.8	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	5.2				5.2	5.2	5.2	5度以下
基51	濁度	4.2				4.2	4.2	4.2	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 岩谷原水

No.	検査項目\採水日	5月13日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	160				160	160	160	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.94				0.94	0.94	0.94	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.88				0.88	0.88	0.88	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	9.8				9.8	9.8	9.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.049				0.049	0.049	0.049	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	11.7				11.7	11.7	11.7	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19				19	19	19	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	104				104	104	104	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基47	PH値	7.3				7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	10.5				10.5	10.5	10.5	5度以下
基51	濁度	6.2				6.2	6.2	6.2	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 岩谷麓原水

No.	検査項目\採水日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌		0	0	#DIV/0!	100個/mg/L以下
基02	大腸菌		陰性	陽性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004	<0.004	#DIV/0!	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.1	<0.1	#DIV/0!	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08	<0.08	#DIV/0!	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1	<0.1	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	#DIV/0!	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	#DIV/0!	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002	<0.002	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		<0.01	<0.01	#DIV/0!	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物		<0.01	<0.01	#DIV/0!	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物		<0.1	<0.1	#DIV/0!	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン		<0.1	<0.1	#DIV/0!	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		<1	<1	#DIV/0!	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物		<1	<1	#DIV/0!	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	#DIV/0!	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤		<0.005	<0.005	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類		<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)		<0.3	<0.3	#DIV/0!	3 mg/L以下
基47	PH値		0.0	0.0	#DIV/0!	5.8以上8.6以下
基49	臭気		異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度		<0.5	<0.5	#DIV/0!	5度以下
基51	濁度		<0.1	<0.1	#DIV/0!	2度以下
	水温(℃)		0.0	0.0	#DIV/0!	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 大倉沢原水

No.	検査項目\採水日	5月15日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	3				3	3	3	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60				0.60	0.60	0.600	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.04				0.04	0.04	0.04	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.07				0.07	0.07	0.07	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	10.7				10.7	10.7	10.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	14.1				14.1	14.1	14.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	8				8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	80				80	80	80	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9				6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	3.6				3.6	3.6	3.6	5度以下
基51	濁度	3.0				3.0	3.0	3.0	2度以下
	水温(℃)	11.0				11.0	11.0	11.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 大内第二原水

No.	検査項目\採水日	6月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	650				650	650	650	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.025				0.025	0.025	0.025	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.13				0.13	0.13	0.13	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.39				0.39	0.39	0.39	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	12.6				12.6	12.6	12.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.033				0.033	0.033	0.033	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	16.1				16.1	16.1	16.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14				14	14	14	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	110				110	110	110	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000002				0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	2.0				2.0	2.0	2.0	3 mg/L以下
基47	PH値	6.3				6.3	6.3	6.3	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	15.3				15.3	15.3	15.3	5度以下
基51	濁度	4.5				4.5	4.5	4.5	2度以下
	水温(℃)	17.0				17.0	17.0	17.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 代内原水

No.	検査項目\採水日	6月17日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	0.003				0.003	0.003	0.003	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30				0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.026				0.026	0.026	0.026	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	13.3				13.3	13.3	13.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.1				13.1	13.1	13.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	42				42	42	42	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	98				98	98	98	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 大小屋原水

No.	検査項目\採水日	6月17日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	53				53	53	53	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	0.004				0.004	0.004	0.004	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90				0.90	0.90	0.900	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.027				0.027	0.027	0.027	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02				0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.03				0.03	0.03	0.03	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	109.0				109.0	109.0	109.0	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	10.9				10.9	10.9	10.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	73				73	73	73	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	124				124	124	124	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0				7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	0.8				0.8	0.8	0.8	5度以下
基51	濁度	0.3				0.3	0.3	0.3	2度以下
	水温(℃)	12.5				12.5	12.5	12.5	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 滝原水

No.	検査項目\採水日	5月15日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.002				0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50				0.50	0.50	0.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.007				0.007	0.007	0.007	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.05				0.05	0.05	0.05	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	8.8				8.8	8.8	8.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	12.2				12.2	12.2	12.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	8				8	8	8	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	44				44	44	44	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5				6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1				0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	12.0				12.0	12.0	12.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 羽広原水

No.	検査項目\採水日	5月15日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0				0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40				0.40	0.40	0.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	10.6				10.6	10.6	10.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	15.2				15.2	15.2	15.2	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	58				58	58	58	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	132				132	132	132	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	0.6				0.6	0.6	0.6	5度以下
基51	濁度	0.2				0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(℃)	11.0				11.0	11.0	11.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: ボツメキ原水

No.	検査項目\採水日	6月17日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01				0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.01				0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.7				7.7	7.7	7.7	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	11.1				11.1	11.1	11.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19				19	19	19	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	50				50	50	50	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9				6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.2				0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(°C)	9.6				9.6	9.6	9.6	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 松沢原水

No.	検査項目\採水日	6月17日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	570				570	570	570	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.002				0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.020				0.020	0.020	0.020	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.45				0.45	0.45	0.45	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	4.29				4.29	4.29	4.29	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	10.3				10.3	10.3	10.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.791				0.791	0.791	0.791	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	13.7				13.7	13.7	13.7	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	18				18	18	18	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	112				112	112	112	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.1				1.1	1.1	1.1	3 mg/L以下
基47	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				特異臭	異常なし	1/4	異常でないこと
基50	色度	43.9				43.9	43.9	43.9	5度以下
基51	濁度	17.4				17.4	17.4	17.4	2度以下
	水温(℃)	13.6				13.6	13.6	13.6	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 大台原水

No.	検査項目\採水日	5月20日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1600				1600	1600	1600	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.41				0.41	0.41	0.41	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.67				0.67	0.67	0.67	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	5.8				5.8	5.8	5.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.025				0.025	0.025	0.025	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	7.7				7.7	7.7	7.7	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	13				13	13	13	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	66				66	66	66	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基47	PH値	6.8				6.8	6.8	6.8	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	1/4	異常でないこと
基50	色度	14.8				14.8	14.8	14.8	5度以下
基51	濁度	14.1				14.1	14.1	14.1	2度以下
	水温(℃)	12.5				12.5	12.5	12.5	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 田代屋敷原水

No.	検査項目\採水日	5月20日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	480				480	480	480	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.09				0.09	0.09	0.09	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.13				0.13	0.13	0.13	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	5.6				5.6	5.6	5.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.005				0.005	0.005	0.005	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.8				8.8	8.8	8.8	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	6				6	6	6	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	33				33	33	33	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	2.2				2.2	2.2	2.2	3 mg/L以下
基47	PH値	6.2				6.2	6.2	6.2	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	13.2				13.2	13.2	13.2	5度以下
基51	濁度	1.4				1.4	1.4	1.4	2度以下
	水温(℃)	11.0				11.0	11.0	11.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 矢島原水

No.	検査項目\採水日	6月24日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	240				240	240	240	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.06				0.06	0.06	0.06	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.12				0.12	0.12	0.12	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	5.8				5.8	5.8	5.8	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.008				0.008	0.008	0.008	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.4				8.4	8.4	8.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	7				7	7	7	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	39				39	39	39	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	0.000002				0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	1.5				1.5	1.5	1.5	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0				7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基50	色度	10.4				10.4	10.4	10.4	5度以下
基51	濁度	1.3				1.3	1.3	1.3	2度以下
	水温(℃)	17.0				17.0	17.0	17.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 砂子原水

No.	検査項目\採水日	5月22日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1		1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30		0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	0.006		0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	4.1		4.1	4.1	4.1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	4.6		4.6	4.6	4.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	31		31	31	31	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.5		6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1		0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0		9.0	9.0	9.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 荒見原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	5	5	5	5	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	6.3	6.3	6.3	6.3	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.4	8.4	8.4	8.4	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	25	25	25	25	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	63	63	63	63	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.1	7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	0.1	0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	10.0	10.0	10.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 奥山原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2	2	2	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	3.6	3.6	3.6	3.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	5.3	5.3	5.3	5.3	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	7	7	7	7	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	27	27	27	27	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基47	PH値	6.3	6.3	6.3	6.3	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	1.8	1.8	1.8	1.8	5度以下
基51	濁度	0.2	0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(℃)	5.0	5.0	5.0	5.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 猿倉原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0	0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性	陽性	陽性	1/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	5.6	5.6	5.6	5.6	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	7.6	7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	12	12	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	46	46	46	46	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	7.0	7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	7.0	7.0	7.0	7.0	

令和7年度 原水水質検査結果表

採水場所: 百宅原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0	0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	7.5	7.5	7.5	7.5	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	8.9	8.9	8.9	8.9	200 mg/L以下
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	23	23	23	23	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	80	80	80	80	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基47	PH値	6.9	6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0	8.0	8.0	8.0	

令和7年度

由利本莊市上水道水質検査結果

水質管理目標管理設定項目

○ 目次

・ページ数 — 採水場所 — 施設名称等

2	黒森川貯水池	—	蟻山浄水場原水
2	二十六木給水栓	—	蟻山配水池
3	浜三川給水栓	—	石脇配水池
3	袖振給水栓	—	赤田配水池
4	中島沈澄池	—	子吉浄水場原水
4	子吉川(玉ノ池)	—	子吉浄水場原水
5	埋田給水栓	—	子吉配水池
5	由利原取水場	—	由利原浄水場原水
6	町村給水栓	—	由利原配水池
6	出戸給水栓	—	西目配水池
7	鮎瀬給水栓	—	石沢配水池
7	親川給水栓	—	芦川配水池
8	松ヶ崎給水栓	—	松ヶ崎配水池
8	山内給水栓	—	山内配水池
9	勝手給水栓	—	春の丘配水池
9	鶴潟給水栓	—	鶴潟配水池
10	亀田給水栓	—	富田配水池
10	上黒川給水栓	—	上黒川配水池
11	深沢給水栓	—	岩谷配水池
11	岩谷麓給水栓	—	岩谷麓配水池
12	大倉沢給水栓	—	大倉沢配水池
12	新沢給水栓	—	大内第二第二配水池
13	岩野目給水栓	—	代内配水池
13	檜淵給水栓	—	大小屋第二配水池
14	滝給水栓	—	滝配水池
14	小羽広給水栓	—	小羽広配水池

・ページ数 — 採水場所 — 施設名称等

15	石高給水栓	—	ボツメキ配水池
15	久保給水栓	—	館合配水池
16	子吉川(大台原水)	—	大台原水
16	飯沢給水栓	—	大台配水池
17	田代給水栓	—	屋敷配水池
17	矢島貯水池	—	矢島浄水場原水
18	木在給水栓	—	矢島配水池
18	砂子原水	—	砂子浄水場原水
19	赤倉給水栓	—	砂子配水池
19	荒見原水	—	荒見浄水場原水
20	笹子給水栓	—	荒見配水池
20	奥山原水	—	奥山浄水場原水
21	猿倉給水栓	—	奥山配水池
21	猿倉原水	—	猿倉浄水場原水
22	下川内給水栓	—	猿倉配水池
22	百宅原水	—	百宅浄水場原水
23	直根給水栓	—	直根配水池

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

黒森川貯水池

蟻山原水

No.	検査項目\採水日	5月8日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.6			2.6	2.6	2.6	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0			1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.4			-4.4	-4.4	-4.4	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	470			470	470	470	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

二十六木給水栓

蟻山配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0020			0.0020	0.0020	0.0020	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3			2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9			0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.0			-4.0	-4.0	-4.0	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

浜三川給水栓

石脇配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0030				0.0030	0.0030	0.0030	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.1				2.1	2.1	2.1	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8				0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.8				-3.8	-3.8	-3.8	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

袖振給水栓

赤田配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0020				0.0020	0.0020	0.0020	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.2				3.2	3.2	3.2	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9				-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

中島沈澄池

子吉原水

No.	検査項目\採水日	5月8日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.2			3.2	3.2	3.2	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0			3.0	3.0	3.0	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.4			-4.4	-4.4	-4.4	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	400			400	400	400	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

子吉川(玉ノ池)

子吉原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	2.8	2.8	2.8	2.8	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	6.1	6.1	6.1	6.1	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	6600	6600	6600	6600	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

埋田給水栓

子吉配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0020				0.0020	0.0020	0.0020	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.8				2.8	2.8	2.8	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9				-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

由利原取水場

由利原原水

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.0				3.0	3.0	3.0	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.8				2.8	2.8	2.8	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.3				-4.3	-4.3	-4.3	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	370				370	370	370	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

町村給水栓

由利原配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0020			0.0020	0.0020	0.0020	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.5			2.5	2.5	2.5	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7			0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.0			-4.0	-4.0	-4.0	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

出戸給水栓

西目配水池

No.	検査項目\採水日	5月8日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0030			0.0030	0.0030	0.0030	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3			2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1			1.1	1.1	1.1	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9			-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

鮎瀬給水栓

石沢配水池

No.	検査項目\採水日	6月19日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-0.5			-0.5	-0.5	-0.5	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	3			3	3	3	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

親川給水栓

芦川配水池

No.	検査項目\採水日	6月10日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0030			0.0030	0.0030	0.0030	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	4.8			4.8	4.8	4.8	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6			1.6	1.6	1.6	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.0			-3.0	-3.0	-3.0	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	1			1	1	1	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

松ヶ崎給水栓

松ヶ崎配水池

No.	検査項目\採水日	6月10日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	0.0020			0.0020	0.0020	0.0020	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.8			7.8	7.8	7.8	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3			1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.1			-3.1	-3.1	-3.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1			1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

山内給水栓

山内配水池

No.	検査項目\採水日	6月19日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	4.6			4.6	4.6	4.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0			-2.0	-2.0	-2.0	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1			1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

勝手給水栓

春の丘配水池

No.	検査項目\採水日	5月13日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	13.1			13.1	13.1	13.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7			0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8			-1.8	-1.8	-1.8	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

鶴潟給水栓

鶴潟配水池

No.	検査項目\採水日	5月13日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	8.0			8.0	8.0	8.0	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8			0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1			-2.1	-2.1	-2.1	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

亀田給水栓

富田配水池

No.	検査項目\採水日	6月12日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.002			0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	4.8			4.8	4.8	4.8	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0			1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8			-1.8	-1.8	-1.8	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

上黒川給水栓

上黒川配水池

No.	検査項目\採水日	6月12日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.003			0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.9			3.9	3.9	3.9	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0			1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7			-1.7	-1.7	-1.7	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

深沢給水栓

岩谷配水池

No.	検査項目\採水日	5月13日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.004			0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	5.3			5.3	5.3	5.3	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5			1.5	1.5	1.5	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2			-2.2	-2.2	-2.2	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

岩谷麓給水栓

岩谷麓配水池

No.	検査項目\採水日	6月17日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	6.2			6.2	6.2	6.2	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4			0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-0.7			-0.7	-0.7	-0.7	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

大倉沢給水栓

大倉沢配水池

No.	検査項目\採水日	5月15日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	2.6			2.6	2.6	2.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7			0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-4.1			-4.1	-4.1	-4.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

新沢給水栓

大内第二第二配水池

No.	検査項目\採水日	6月12日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.003			0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	6.9			6.9	6.9	6.9	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1			2.1	2.1	2.1	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4			-3.4	-3.4	-3.4	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	1			1	1	1	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所: 岩野目沢給水栓

代内配水池

No.	検査項目\採水日	6月17日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	6.3			6.3	6.3	6.3	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4			-1.4	-1.4	-1.4	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	3			3	3	3	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所: 檜瀬給水栓

大小屋第二配水池

No.	検査項目\採水日	6月17日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	10.6			10.6	10.6	10.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3			0.3	0.3	0.3	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2			-1.2	-1.2	-1.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

滝給水栓

滝配水池

No.	検査項目\採水日	5月15日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	4.4			4.4	4.4	4.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4			0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9			-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	15			15	15	15	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

小羽広給水栓

小羽広配水池

No.	検査項目\採水日	5月15日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	5.1			5.1	5.1	5.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4			0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3			-1.3	-1.3	-1.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	10			10	10	10	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

石高給水栓

ボツメキ配水池

No.	検査項目\採水日	6月17日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	5.1			5.1	5.1	5.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7			-2.7	-2.7	-2.7	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

久保給水栓

館合配水池

No.	検査項目\採水日	6月17日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	7.0			7.0	7.0	7.0	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5			0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-2.8			-2.8	-2.8	-2.8	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所: 子吉川(大台原水)

大台原水

No.	検査項目\採水日	5月20日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.0			3.0	3.0	3.0	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.1			7.1	7.1	7.1	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4			-3.4	-3.4	-3.4	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	10000			10000	10000	10000	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所: 飯沢給水栓

大台配水池

No.	検査項目\採水日	5月20日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.0			3.0	3.0	3.0	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5			0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-4.2			-4.2	-4.2	-4.2	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

田代給水栓

屋敷配水池

No.	検査項目\採水日	5月20日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	0.0040			0.0040	0.0040	0.0040	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.9			3.9	3.9	3.9	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4			1.4	1.4	1.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-4.6			-4.6	-4.6	-4.6	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

矢島貯水池

矢島原水

No.	検査項目\採水日	6月24日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.1			2.1	2.1	2.1	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.6			7.6	7.6	7.6	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.5			-3.5	-3.5	-3.5	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	340			340	340	340	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

木在給水栓

矢島配水池

No.	検査項目\採水日	6月24日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	0.0030			0.0030	0.0030	0.0030	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3			2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5			0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9			-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

砂子原水

砂子原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.0	7.0	7.0	7.0	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	85	85	85	85	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

赤倉給水栓

砂子配水池

No.	検査項目\採水日	5月22日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.0			7.0	7.0	7.0	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.1			0.1	0.1	0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.2			-3.2	-3.2	-3.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

荒見原水

荒見原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	4.1	4.1	4.1	4.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.6	0.6	0.6	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	170	170	170	170	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

笹子給水栓

荒見配水池

No.	検査項目\採水日	5月22日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.2			3.2	3.2	3.2	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2			0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1			-2.1	-2.1	-2.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0			0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

奥山原水

奥山原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.9	7.9	7.9	7.9	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	1.7	1.7	1.7	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	41	41	41	41	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

猿倉給水栓

奥山配水池

No.	検査項目\採水日	5月22日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	5.0			5.0	5.0	5.0	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2			1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9			-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	6			6	6	6	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

猿倉原水

猿倉原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.3	3.3	3.3	3.3	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5	0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	46	46	46	46	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

下川内給水栓

猿倉配水池

No.	検査項目\採水日	5月22日			最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	2.8			2.8	2.8	2.8	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4			0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1			<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.9			-2.9	-2.9	-2.9	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	11			11	11	11	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

百宅原水

百宅原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.4	7.4	7.4	7.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチルセブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2	0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	2	2	2	2	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度 水質管理目標設定項目検査結果表

採水場所:

直根給水栓

直根配水池

No.	検査項目\採水日	5月22日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	6.5				6.5	6.5	6.5	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6				0.6	0.6	0.6	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3				-2.3	-2.3	-2.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和7年度

由利本莊市上水道水質検査結果

水質管理目標設定項目

農薬類

○ 目次

・ページ数	－ 採水場所	－ 施設名称等
2	黒森川貯水池	－ 蟻山浄水場原水
3	中島沈澄池	－ 子吉浄水場原水
4	子吉川(玉ノ池)	－ 子吉浄水場原水
5	由利原原水	－ 由利原浄水場原水
6	芦川原水	－ 芦川浄水場原水
7	義士屋敷水源	－ 君ヶ野・新君ヶ野浄水場原水
8	代内川	－ 岩谷浄水場原水
9	大内ダム放流水	－ 大内第二浄水場原水
10	善徳水源	－ 松沢浄水場原水
11	子吉川	－ 大台浄水場原水
12	矢島貯水池	－ 矢島浄水場原水

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

黒森川貯水池

蟻山原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	6月10日	7月8日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

中島沈澄池

子吉原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	6月10日	7月8日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

子吉川(玉ノ池)

玉ノ池揚水機場

No.	検査項目\採水日	5月8日	6月10日	7月8日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00008	0.00009		0.00009	<0.00002	0.00006	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	0.00081	0.00020		0.00081	<0.00002	0.00034	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	0.00020	<0.0001		0.00020	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

由利原原水

由利原原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	6月10日	7月8日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

芦川原水

芦川原水

No.	検査項目\採水日	5月8日	6月10日	7月8日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

義士屋敷水源

君ヶ野・新君ヶ野原水

No.	検査項目\採水日	5月13日	6月12日	7月10日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003		<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

代内川

岩谷原水

No.	検査項目\採水日	5月13日	6月12日	7月10日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00002	<0.00002		0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	0.00043	0.00003		0.00043	<0.00002	0.00015	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

大内ダム放流水

大内第二原水

No.	検査項目\採水日	5月13日	6月12日	7月10日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	0.00020	<0.0001		0.00020	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
9	ブロモブチド	<0.001	0.003	<0.001		0.003	<0.001	0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

善徳水源

松沢原水

No.	検査項目\採水日	5月15日	6月17日	7月15日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

子吉川

大台原水

No.	検査項目\採水日	5月20日	6月19日	7月17日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00009	0.00002		0.00009	<0.00002	0.00004	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	0.00004	0.00032	0.00003		0.00032	0.00003	0.00013	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度 原水農薬検査結果表

採水場所:

矢島貯水池

矢島原水

No.	検査項目\採水日	5月22日	6月24日	7月22日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	タゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート(MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
23	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
24	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和7年度

由利本荘市上水道水質検査結果

原水秋田県管理項目

○ 目次

・ページ数	－ 採水場所	－ 水源
2	黒森川貯水池	－ 黒森川貯水池
2	中島沈澄池	－ 黒森川貯水池
3	子吉川(玉ノ池)	－ 子吉川
3	由利原原水	－ 黒森川貯水池
4	子吉川(大台原水)	－ 子吉川

令和7年度 秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所: 黒森川貯水池

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.7				0.7	0.7	0.7
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0279				0.0279	0.0279	0.0279
4	浮遊物質	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
5	総トリハロメタン生成能	0.0227				0.0227	0.0227	0.0227
6	クロロホルム生成能	0.0083				0.0083	0.0083	0.0083
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0057				0.0057	0.0057	0.0057
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0083				0.0083	0.0083	0.0083
9	ブロモホルム生成能	0.0005				0.0005	0.0005	0.0005
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和7年度 秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所: 中島沈澄池

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	1.2				1.2	1.2	1.2
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0280				0.0280	0.0280	0.0280
4	浮遊物質	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
5	総トリハロメタン生成能	0.0233				0.0233	0.0233	0.0233
6	クロロホルム生成能	0.0089				0.0089	0.0089	0.0089
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0055				0.0055	0.0055	0.0055
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0085				0.0085	0.0085	0.0085
9	ブロモホルム生成能	0.0004				0.0004	0.0004	0.0004
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和7年度 秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所: 子吉川(玉ノ池)

No.	検査項目\採水日	5月8日		最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.9		0.9	0.9	0.9
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0543		0.0543	0.0543	0.0543
4	浮遊物質	7.5		7.5	7.5	7.5
5	総トリハロメタン生成能	0.0288		0.0288	0.0288	0.0288
6	クロロホルム生成能	0.0204		0.0204	0.0204	0.0204
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0016		0.0016	0.0016	0.0016
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0068		0.0068	0.0068	0.0068
9	ブロモホルム生成能	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出		不検出	不検出	0/2
11	ジアルジア(シスト)	不検出		不検出	不検出	0/2

令和7年度 秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所: 由利原原水

No.	検査項目\採水日	5月8日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.8				0.8	0.8	0.8
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0219				0.0219	0.0219	0.0219
4	浮遊物質	1.2				1.2	1.2	1.2
5	総トリハロメタン生成能	0.0212				0.0212	0.0212	0.0212
6	クロロホルム生成能	0.0066				0.0066	0.0066	0.0066
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0064				0.0064	0.0064	0.0064
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0077				0.0077	0.0077	0.0077
9	ブロモホルム生成能	0.0006				0.0006	0.0006	0.0006
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和7年度 秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所: 子吉川(大台原水)

No.	検査項目\採水日	5月20日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0564				0.0564	0.0564	0.0564
4	浮遊物質	45.8				45.8	45.8	45.8
5	総トリハロメタン生成能	0.0282				0.0282	0.0282	0.0282
6	クロロホルム生成能	0.0201				0.0201	0.0201	0.0201
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0014				0.0014	0.0014	0.0014
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0068				0.0068	0.0068	0.0068
9	ブロモホルム生成能	<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和7年度

由利本荘市上水道事業水質検査結果

大腸菌及び嫌気性芽胞菌

紫外線吸光度

○ 目次

・ページ数	－ 検査項目	－ 採水場所	－ 施設名
2	大腸菌及び嫌気性芽胞菌	－ 山内原水	－ 山内浄水場原水
2	大腸菌及び嫌気性芽胞菌	－ 内道川原水	－ 内道川浄水場原水
2	大腸菌及び嫌気性芽胞菌	－ 岩谷麓原水	－ 岩谷麓浄水場原水
2	大腸菌及び嫌気性芽胞菌	－ 大倉沢原水	－ 大倉沢浄水場原水
2	紫外線吸光度	－ 百宅原水	－ 百宅浄水場原水

令和7年度 大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表

採水場所: 山内原水

No.	検査項目\採水日	4月17日	5月20日	6月19日	7月17日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	25	0	0									25	0	6.3
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和7年度 大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表

採水場所: 内道川原水

No.	検査項目\採水日	4月10日	5月13日	6月12日	7月10日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	0									0	0	0.0
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和7年度 大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表

採水場所: 岩谷麓原水

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	0									0	0	0.0
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和7年度 大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表

採水場所: 大倉沢原水

No.	検査項目\採水日	4月15日	5月15日	6月17日	7月15日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	2									2	0	0.5
2	嫌気性芽胞菌	0	0	2	15									15	0	4.25

令和7年度 大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表

採水場所: 百宅原水

No.	検査項目\採水日	5月22日				最高値	最低値	平均
1	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0005				0.0005	0.0005	0.0005

令和7年度

由利本莊市上水道事業水質検査結果

排水項目

○ 目次

・ページ数 — 採水場所

- 2 蟻山浄水場
- 2 子吉浄水場
- 2 由利原浄水場
- 3 大台浄水場
- 3 矢島浄水場

令和7年度 排水検査結果表

採水場所: 蟻山浄水場

No.	検査項目\採水日	5月8日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	1.7		1.7	1.7	1.7
2	水素イオン濃度(PH)	6.9		6.9	6.9	6.9
3	浮遊物質(SS)	12.0		12.0	12.0	12.0
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	0.1		0.1	0.1	0.1

令和7年度 排水検査結果表

採水場所: 子吉浄水場

No.	検査項目\採水日	5月8日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.8		6.8	6.8	6.8
3	浮遊物質(SS)	2.2		2.2	2.2	2.2
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度 排水検査結果表

採水場所: 由利原浄水場

No.	検査項目\採水日	5月8日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	7.1		7.1	7.1	7.1
3	浮遊物質(SS)	1.8		1.8	1.8	1.8
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度 排水検査結果表

採水場所: 大台浄水場

No.	検査項目\採水日	5月20日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.6		6.6	6.6	6.6
3	浮遊物質(SS)	39.0		39.0	39.0	39.0
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度 排水検査結果表

採水場所: 矢島浄水場

No.	検査項目\採水日	5月22日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	1.7		1.7	1.7	1.7
2	水素イオン濃度(PH)	6.9		6.9	6.9	6.9
3	浮遊物質(SS)	16.0		16.0	16.0	16.0
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1