令和8年度

由利本荘市上水道水質検査結果

水質基準項目（浄水52項目）

○ 目次

・ページ数 － 採水場所 － 配水施設 － 浄水施設名 － 地区名
2 蟻山浄水場出口 － 蟻山配水池 － 蟻山浄水場 － 本荘
3 二十六木給水栓 － 蟻山配水池 － 蟻山浄水場 － 本荘
4 浜三川給水栓 －石脇配水池 － 蟻山浄水場 － 石脇
5 袖振給水栓 － 赤田配水池 － 蟻山浄水場 － 赤田
6 子吉浄水場出口 － 子吉配水池 － 子吉浄水場 － 子吉
7 埋田給水栓 － 子吉配水池 － 子吉浄水場 － 子吉
8 由利原浄水場出口 － 由利原配水池 － 由利原浄水場 － 子吉、西目、町村
9 町村給水栓 － 由利原配水池 － 由利原浄水場 － 町村
10 出戸給水栓 － 西目配水池 － 由利原浄水場 － 西目
11 館給水栓 － 石沢配水池 － 石沢浄水場 － 石沢
12 親川給水栓 － 芦川配水池 － 芦川浄水場 － 芦川、親川
13 松ヶ崎給水栓 － 松ヶ崎配水池 － 松ヶ崎浄水場 － 松ヶ崎
14 山内給水栓 － 山内配水池 － 山内浄水場 － 山内
15 勝手給水栓 － 春の丘配水池 － 内道川浄水場 － 道川
16 鶴潟給水栓 － 鶴潟配水池 － 君ヶ野・新君ヶ野浄水場 － 道川
17 亀田給水栓 － 冨田配水池 － 滝俣浄水場 － 亀田
18 上黒川給水栓 － 上黒川配水池 － 南沢浄水場 － 南沢
19 岩谷浄水場出口 － 岩谷配水池 － 岩谷浄水場 － 岩谷
20 深沢給水栓 － 岩谷配水池 － 岩谷浄水場 － 岩谷
21 岩谷給水栓 － 古舘配水池 － 岩谷浄水場 － 岩谷
22 岩谷麓給水栓 － 岩谷麓配水池 － 岩谷麓浄水場 － 岩谷麓
23 大倉沢給水栓 － 大倉沢配水池 － 大倉沢浄水場 － 大倉沢
24 大内第二浄水場出口 － 大内第二第一配水池 － 大内第二浄水場 － 下川、上川
25 新沢給水栓 － 大内第二第二配水池 － 大内第二浄水場 － 下川
26 及位給水栓 － 大内第二第二配水池 － 大内第二浄水場 － 下川
27 高尾給水栓 － 小関川配水池 － 大内第二浄水場 － 下川
28 岩野目沢給水栓 － 小栗山配水池 － 代内浄水場 － 小栗山、岩野目沢
29 楢渕給水栓 － 大小屋第二配水池 － 大小屋浄水場 － 大小屋、小増沢
30 滝給水栓 － 滝配水池 － 滝浄水場 － 滝
31 小羽広給水栓 － 小羽広配水池 － 羽広浄水場 － 羽広
32 ボツメキ浄水場出口 － 第一配水池 －ボツメキ浄水場 － 東由利
33 石高給水栓 － 第一配水池 － ボツメキ浄水場 － 東由利
34 久保給水栓 － 舘合配水池 － 松沢浄水場 － 東由利
35 宿給水栓 － 第三配水池 － ボツメキ浄水場、松沢浄水場 － 東由利
36 大台浄水場出口 － 大台配水池 － 大台浄水場 － 由利
37 飯沢給水栓 － 飯沢配水池 － 大台浄水場 － 由利
38 堰口給水栓 － 堰口配水池 － 平石堰口浄水場 － 平石、堰口
39 田代給水栓 － 屋敷配水池 － 田代屋敷浄水場 － 田代、屋敷
40 矢島浄水場出口 － 矢島配水池 － 矢島浄水場 － 矢島
41 小田給水栓 － 上野配水池 － 矢島浄水場 － 矢島
42 木在給水栓 － 川辺配水池 － 矢島浄水場 － 矢島
43 赤倉給水栓 － 砂子配水池 － 砂子浄水場 － 西久米、下笹子
44 笹子給水栓 － 荒見配水池 － 荒見浄水場 － 上笹子
45 奥山浄水場出口 － 奥山配水池 － 奥山浄水場 － 猿倉
46 猿倉給水栓 － 奥山配水池 － 奥山浄水場 － 猿倉
47 下川内給水栓 － 猿倉配水池 － 猿倉浄水場 － 川内、猿倉
48 百宅浄水場出口 － 直根配水池 － 百宅浄水場 － 百宅、直根
49 直根給水栓 － 直根配水池 － 百宅浄水場 － 百宅、直根

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　蟻山浄水場出口　蟻山配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.014										0.014	0.014	0.014	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.04	0.02	0.03								0.04	<0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		0.010										0.010	0.010	0.010	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.1	15.9	15.4	15.1								16.1	15.1	15.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		46										46	46	46	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.6	0.7	0.7								0.7	0.5	0.6	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6	7.6	6.7	7.4								7.6	6.6	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	16.0	20.5	25.0								25.0	11.0	18.1	
	残留塩素	0.63	0.71	0.69	0.65								0.71	0.63	0.67	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　二十六木給水栓　蟻山配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.06								0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.3										9.3	9.3	9.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.1	16.0	15.4	15.1								16.1	15.1	15.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		44										44	44	44	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.7	0.6	0.8								0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	7.4	6.7	7.2								7.4	6.7	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5								0.6	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1								0.2	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	14.5	16.0	19.5	25.0								25.0	14.5	18.8	
	残留塩素	0.56	0.58	0.54	0.36								0.58	0.36	0.51	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　浜三川給水栓　石脇配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.010										0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.022										0.022	0.022	0.022	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.007										0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		0.001										0.001	0.001	0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.1	15.9	15.4	15.0								16.1	15.0	15.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		10										10	10	10	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		47										47	47	47	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.6	0.7								0.7	0.6	0.6	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	7.2	6.8	7.1								7.2	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	15.5	20.0	24.0								24.0	10.0	17.4	
	残留塩素	0.51	0.51	0.29	0.39								0.51	0.29	0.43	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　袖振給水栓　赤田配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.09								0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		0.005										0.005	0.005	0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.1	16.0	15.5	15.3								16.1	15.3	15.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		10										10	10	10	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		42										42	42	42	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.6	0.7	0.7								0.7	0.5	0.6	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	7.1	6.8	6.8								7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.5	16.0	20.0	25.0								25.0	11.5	18.1	
	残留塩素	0.64	0.65	0.76	0.73								0.76	0.64	0.70	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　子吉浄水場出口　子吉配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.06								0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.014										0.014	0.014	0.014	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01								0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.1										9.1	9.1	9.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.2	16.0	15.4	16.9								16.9	15.4	16.1	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		43										43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.7	0.9								0.9	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	7.0	6.7	6.8								7.0	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								0.6	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	16.5	20.0	22.0								22.0	12.0	17.6	
	残留塩素	0.69	0.61	0.63	0.63								0.69	0.61	0.64	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　埋田給水栓　　子吉配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.4	16.3	15.7	16.3								16.4	15.7	16.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		45										45	45	45	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001								0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.7	0.7	0.9								0.9	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	7.0	6.7	7.0								7.0	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5								0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	16.0	20.0	25.0								25.0	11.0	18.0	
	残留塩素	0.44	0.51	0.50	0.34								0.51	0.34	0.45	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　由利原浄水場出口　由利原配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	5	0	0	0								5	0	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.08								0.08	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.007										0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.016										0.016	0.016	0.016	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.03	0.03								0.03	0.02	0.03	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.7										9.7	9.7	9.7	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.8	16.5	16.0	15.7								16.8	15.7	16.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		43										43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001								0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.7	0.8								0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.8	6.7	6.8	7.1								7.1	6.7	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	15.5	18.0	24.5								24.5	10.0	17.0	
	残留塩素	0.58	0.59	0.51	0.58								0.59	0.51	0.57	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　町村給水栓　由利原配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	7	0	0	0								7	0	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.4	16.3	15.7	16.3								16.4	15.7	16.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		43										43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.7	0.7	0.9								0.9	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.8	6.8	6.8	6.9								6.9	6.8	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	15.5	19.0	23.0								23.0	10.0	16.9	
	残留塩素	0.58	0.42	0.55	0.44								0.58	0.42	0.50	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　出戸給水栓　西目配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	2	0	0	0								2	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.004										0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.010										0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.023										0.023	0.023	0.023	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.4										9.4	9.4	9.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.5	16.3	15.9	16.2								16.5	15.9	16.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		10										10	10	10	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		43										43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.7	0.8								0.8	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.8	6.8	6.9								6.9	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	15.0	20.0	22.5								22.5	11.0	17.1	
	残留塩素	0.42	0.37	0.48	0.18								0.48	0.18	0.36	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　館給水栓　石沢配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月29日	7月16日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	3	1	1								3	1	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			0.001									0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20									0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.10	0.08								0.10	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.005									0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.016									0.016	0.016	0.016	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.001									0.001	0.001	0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.009									0.009	0.009	0.009	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			102.0									102.0	102.0	102.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	15.3	14.7	14.6	14.4								15.3	14.4	14.8	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			35									35	35	35	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			76									76	76	76	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	0.4								0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.8	8.3	8.4	7.8								8.4	7.8	8.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	14.0	21.5	22.5								22.5	11.0	17.3	
	残留塩素	0.40	0.44	0.44	0.36								0.44	0.36	0.41	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　親川給水栓　芦川配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	0.11	0.12	<0.06	0.07								0.12	<0.06	0.08	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.008									0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.026									0.026	0.026	0.026	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.055									0.055	0.055	0.055	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.016									0.016	0.016	0.016	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.006									0.006	0.006	0.006	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			21.1									21.1	21.1	21.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	32.3	32.0	33.2	32.8								33.2	32.0	32.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			31									31	31	31	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			142									142	142	142	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.8	0.9	1.0	1.3								1.3	0.8	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.8	7.0	6.7	6.8								7.0	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.5	0.6	0.6	0.7								0.7	0.5	0.6	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	11.0	15.5	19.5	24.0								24.0	11.0	17.5	
	残留塩素	0.44	0.33	0.26	0.18								0.44	0.18	0.30	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表(浄水)

採水場所:　松ヶ崎給水栓　松ヶ崎配水池

No.	検査項目＼採水日	4月7日	5月12日	6月9日	7月7日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	1	0	0									1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80										0.80	0.80	0.800	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	0.09	<0.06	0.07									0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.038										0.038	0.038	0.038	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.008										0.008	0.008	0.008	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			24.6										24.6	24.6	24.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	40.0	39.2	39.7	40.7									40.7	39.2	39.9	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			32										32	32	32	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			156										156	156	156	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.6	0.7	0.7									0.7	0.6	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	6.5	7.0	6.5	6.7									7.0	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	11.0	16.0	20.0	24.5									24.5	11.0	17.9	
	残留塩素	0.64	0.64	0.57	0.56									0.64	0.56	0.60	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所：　山内給水栓　　山内配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.40									1.40	1.40	1.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	<0.06								0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.001									0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.003									0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			12.9									12.9	12.9	12.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	17.6	17.5	17.4	18.3								18.3	17.4	17.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			26									26	26	26	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			80									80	80	80	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	0.4								0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.4	7.5	7.3	7.0								7.5	7.0	7.3	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	9.5	17.0	19.0	23.0								23.0	9.5	17.1	
	残留塩素	0.46	0.60	0.47	0.73								0.73	0.46	0.57	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　勝手給水栓　内道川浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月21日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.13										0.13	0.13	0.130	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000024										0.000	0.000	0.000	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	0.14	<0.06	<0.06	<0.06								0.14	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.007										0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.018										0.018	0.018	0.018	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.005										0.005	0.005	0.005	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		36.5										36.5	36.5	36.5	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	55.7	54.4	64.3	66.3								66.3	54.4	60.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		63										63	63	63	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		193										193	193	193	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.7	0.6	0.7								0.7	0.5	0.6	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	6.9	6.9	6.9								7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	12.0	20.0	19.0	25.0								25.0	12.0	19.0	
	残留塩素	0.79	0.73	0.71	0.62								0.79	0.62	0.71	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　鶴潟給水栓　　君ヶ野浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月19日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.006										0.006	0.006	0.006	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.024										0.024	0.024	0.024	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		14.9										14.9	14.9	14.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	17.7	21.7	22.4	20.3								22.4	17.7	20.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		35										35	35	35	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		102										102	102	102	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.6	0.7	0.9								0.9	0.5	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	7.5	7.0	7.0	6.9								7.5	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	18.0	19.0	23.0								23.0	12.0	18.0	
	残留塩素	1.01	0.61	0.69	0.55								1.01	0.55	0.72	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　亀田給水栓　滝俣浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月19日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30									0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.007									0.007	0.007	0.007	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.004									0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.010									0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.031									0.031	0.031	0.031	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.012									0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.002									0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.02	0.01	0.03								0.03	0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			15.2									15.2	15.2	15.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	21.0	21.9	21.4	20.8								21.9	20.8	21.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			44									44	44	44	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			111									111	111	111	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	0.000001	<0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.4	0.6	0.7	1.0								1.0	0.4	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2	6.9	6.8	7.2								7.2	6.8	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	17.0	21.0	26.0								26.0	12.0	19.0	
	残留塩素	0.91	0.35	0.49	0.76								0.91	0.35	0.63	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　上黒川給水栓　南沢浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月19日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20									0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.010									0.010	0.010	0.010	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.008									0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.008									0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.032									0.032	0.032	0.032	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.012									0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.02	0.02	0.03								0.03	<0.01	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			15.0									15.0	15.0	15.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	19.2	20.0	19.7	19.2								20.0	19.2	19.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			43									43	43	43	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			108									108	108	108	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.5	0.5	0.6								0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	7.0	7.2	7.2	7.4								7.4	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	13.0	17.5	20.0	26.0								26.0	13.0	19.1	
	残留塩素	0.68	0.44	0.61	0.57								0.68	0.44	0.58	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　岩谷浄水場出口　岩谷配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.07	0.08								0.08	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.008										0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.019										0.019	0.019	0.019	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		0.008										0.008	0.008	0.008	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	0.01	0.04								0.04	<0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		16.7										16.7	16.7	16.7	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		0.011										0.011	0.011	0.011	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	19.0	24.7	23.9	18.6								24.7	18.6	21.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		28										28	28	28	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		102										102	102	102	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		0.000002										0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	1.1	1.6	0.8								1.6	0.5	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6	6.8	7.2	7.3								7.3	6.6	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.8	0.8	1.7	0.8								1.7	0.8	1.0	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	17.0	20.0	25.0								25.0	10.0	18.0	
	残留塩素	0.70	0.88	1.16	1.71								1.71	0.70	1.11	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　深沢給水栓　加賀沢浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.09								0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.019										0.019	0.019	0.019	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.012										0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.037										0.037	0.037	0.037	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.012										0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.013										0.013	0.013	0.013	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		14.9										14.9	14.9	14.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	17.9	20.8	25.3	19.9								25.3	17.9	21.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		25										25	25	25	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		90										90	90	90	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001								0.000002	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	1.1	2.0	1.1								2.0	0.6	1.2	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.8	7.1	7.3								7.3	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	0.6	1.3	0.8								1.3	<0.5	0.7	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	15.0	19.0	23.0								23.0	11.0	17.0	
	残留塩素	0.68	0.33	0.12	0.61								0.68	0.12	0.44	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　岩谷給水栓　古舘配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.06	0.07								0.07	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.015										0.015	0.015	0.015	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.030										0.030	0.030	0.030	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.011										0.011	0.011	0.011	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		16.3										16.3	16.3	16.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		0.002										0.002	0.002	0.002	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	18.7	24.0	23.0	18.1								24.0	18.1	21.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		27										27	27	27	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		98										98	98	98	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	1.1	1.7	1.0								1.7	0.6	1.1	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.8	7.1	7.4								7.4	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	0.6	1.1	0.7								1.1	<0.5	0.6	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	18.0	24.0	24.0								24.0	10.0	19.0	
	残留塩素	0.67	0.55	0.80	1.20								1.20	0.55	0.81	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　岩谷麓給水栓　岩谷麓配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	7月7日									最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0									0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性									陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30									0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	0.08	<0.06	<0.06									0.08	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.002									0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.005									0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.003									0.003	0.003	0.003	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			18.6									18.6	18.6	18.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	33.9	33.8	33.7									33.9	33.7	33.8	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			109									109	109	109	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			236									236	236	236	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.4	0.3									0.4	0.3	0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.5	7.4	7.6									7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	17.0	26.0									26.0	12.0	18.3	
	残留塩素	0.61	0.62	0.57									0.62	0.57	0.60	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　大倉沢給水栓　大倉沢配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60										0.60	0.60	0.600	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.003										0.003	0.003	0.003	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		10.9										10.9	10.9	10.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	13.9	14.3	14.6	14.2								14.6	13.9	14.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		8										8	8	8	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		60										60	60	60	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	0.3	<0.3	0.6								0.6	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.5	7.2	6.7	6.7								7.5	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	1.2								1.2	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3								0.3	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	17.0	20.0	23.0								23.0	10.0	17.5	
	残留塩素	0.22	0.15	0.20	0.36								0.36	0.15	0.23	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　大内第二浄水場出口　大内第二第一配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.10	0.08								0.10	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.009									0.009	0.009	0.009	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.007									0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.010									0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.033									0.033	0.033	0.033	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.012									0.012	0.012	0.012	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			0.006									0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	0.01	0.01								0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			21.1									21.1	21.1	21.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	20.7	25.4	25.5	26.1								26.1	20.7	24.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			13									13	13	13	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			106									106	106	106	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.9	1.2	1.3								1.3	0.6	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.5	6.8	7.0								7.0	6.5	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	0.6	0.7								0.7	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	9.0	15.0	18.0	22.0								22.0	9.0	16.0	
	残留塩素	0.80	0.71	0.78	0.86								0.86	0.71	0.79	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　新沢給水栓　大内第二第二配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.09	0.08								0.09	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.011									0.011	0.011	0.011	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.008									0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.015									0.015	0.015	0.015	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.044									0.044	0.044	0.044	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.007									0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.016									0.016	0.016	0.016	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.002									0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			21.4									21.4	21.4	21.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	19.7	24.5	26.0	26.2								26.2	19.7	24.1	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			13									13	13	13	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			108									108	108	108	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.9	1.1	1.3								1.3	0.6	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.6	6.8	6.9								6.9	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								0.6	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	16.0	20.0	26.0								26.0	11.0	18.3	
	残留塩素	0.55	0.59	0.50	0.52								0.59	0.50	0.54	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　及位給水栓　大内第二第二配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80									0.80	0.80	0.800	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.002									0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.006									0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.004									0.004	0.004	0.004	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			14.6									14.6	14.6	14.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.3	16.3	16.8	16.8								16.8	16.3	16.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			94									94	94	94	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			172									172	172	172	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.5	7.2	7.5	7.5								7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	13.0	17.0	21.0								21.0	10.0	15.3	
	残留塩素	0.20	0.29	0.18	0.20								0.29	0.18	0.22	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　高尾給水栓　小関川配水池

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.11	0.12								0.12	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.014									0.014	0.014	0.014	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.009									0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.016									0.016	0.016	0.016	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.050									0.050	0.050	0.050	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.008									0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.018									0.018	0.018	0.018	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.002									0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			21.8									21.8	21.8	21.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	20.1	23.1	26.4	26.4								26.4	20.1	24.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			13									13	13	13	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			112									112	112	112	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.9	1.1	1.3								1.3	0.6	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.7	6.8	6.9								6.9	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								0.6	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	16.0	19.0	23.0								23.0	10.0	17.0	
	残留塩素	0.54	0.51	0.50	0.60								0.60	0.50	0.54	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表(浄水)

採水場所:　岩野目沢給水栓　小栗山配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			0.003									0.003	0.003	0.003	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30									0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.001									0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.002									0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			13.3									13.3	13.3	13.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.5	12.5	12.4	12.1								12.5	12.1	12.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			40									40	40	40	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			97									97	97	97	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	0.5								0.5	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2	7.4	7.2	7.2								7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7								0.7	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	17.0	20.0	24.0								24.0	9.0	17.5	
	残留塩素	0.40	0.65	0.46	0.60								0.65	0.40	0.53	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　　楢渕給水栓　　大小屋第二配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	1	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			0.005									0.005	0.005	0.005	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00									1.00	1.00	1.000	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.005									0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.012									0.012	0.012	0.012	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.002									0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.004									0.004	0.004	0.004	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			10.9									10.9	10.9	10.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.7	10.9	10.7	11.0								11.0	10.7	10.8	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			72									72	72	72	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			123									123	123	123	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	0.3	<0.3	<0.3								0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2	7.2	7.2	7.2								7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	17.0	20.0	23.0								23.0	11.0	17.8	
	残留塩素	0.48	0.49	0.47	0.46								0.49	0.46	0.48	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　滝給水栓　滝配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月28日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		0.002										0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.50										0.50	0.50	0.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		0.006										0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		0.03										0.03	0.03	0.03	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		9.0										9.0	9.0	9.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.3	12.4	12.4	12.2								12.4	12.2	12.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		9										9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		43										43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.4	7.0	6.7	7.1								7.1	6.4	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	17.0	19.0	24.0								24.0	10.0	17.5	
	残留塩素	0.21	0.20	0.50	0.30								0.50	0.20	0.30	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　小羽広給水栓　　小羽広配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	3	0	0								3	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.30										0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.002										0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.001										0.001	0.001	0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		10.5										10.5	10.5	10.5	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.7	14.8	14.8	15.0								15.0	14.7	14.8	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		61										61	61	61	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		132										132	132	132	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	0.3	<0.3	0.4								0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.4	7.4	7.5	7.4								7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	18.0	21.0	24.0								24.0	11.0	18.5	
	残留塩素	0.23	0.58	0.40	0.34								0.58	0.23	0.39	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　ボツメキ浄水場出口　ボツメキ浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月19日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			0.001									0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			8.3									8.3	8.3	8.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	11.1	10.8	11.3	10.8								11.3	10.8	11.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			19									19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			57									57	57	57	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	7.0	6.9	7.0								7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.4	10.0	11.0	10.0								11.0	9.4	10.1	
	残留塩素	0.38	0.38	0.37	0.51								0.51	0.37	0.41	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表(浄水)

採水場所:　石高給水栓　ボツメキ浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月19日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	1	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			0.001									0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			8.2									8.2	8.2	8.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	11.1	10.9	11.3	10.8								11.3	10.8	11.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			19									19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			56									56	56	56	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	6.8	6.9	6.9								7.1	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	12.5	19.0	16.0								19.0	10.0	14.4	
	残留塩素	0.37	0.33	0.37	0.47								0.47	0.33	0.39	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　久保給水栓　松沢浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月19日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.004									0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.007									0.007	0.007	0.007	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.020									0.020	0.020	0.020	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.003									0.003	0.003	0.003	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			13.4									13.4	13.4	13.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	17.5	18.6	17.9	18.7								18.7	17.5	18.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			19									19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			70									70	70	70	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	0.4	0.4								0.4	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.3	7.1	6.9	7.0								7.3	6.9	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	17.0	19.0	23.5								23.5	10.0	17.4	
	残留塩素	0.57	0.50	0.41	0.29								0.57	0.29	0.44	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表(浄水)

採水場所:　宿給水栓　第三配水池

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月19日	6月16日	7月14日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20									0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.41	<0.06								0.41	<0.06	0.10	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.003									0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.009									0.009	0.009	0.009	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			0.001									0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			10.1									10.1	10.1	10.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	13.5	13.9	13.6	12.8								13.9	12.8	13.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			19									19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			62									62	62	62	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.0	6.9	7.0	6.9								7.0	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0	15.0	20.5	22.0								22.0	10.0	16.9	
	残留塩素	0.46	0.35	0.34	0.34								0.46	0.34	0.37	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　大台浄水場出口　大台配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日								最高値	最低値	最高値	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.08	<0.06								0.08	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.008										0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.003										0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.07	0.01	0.06	0.01								0.07	0.01	0.04	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		8.4										8.4	8.4	8.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	13.4	13.0	15.8	14.0								15.8	13.0	14.1	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		16										16	16	16	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		59										59	59	59	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.4	0.6	0.6								0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	6.8	6.6	6.9								7.1	6.6	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.8	<0.5	<0.5	<0.5								0.8	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1								0.2	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	9.0	14.0	20.0	25.5								25.5	9.0	17.1	
	残留塩素	0.56	0.56	0.46	0.48								0.56	0.46	0.52	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　飯沢給水栓　　大台配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	0.13	0.06								0.13	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.010										0.010	0.010	0.010	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		8.4										8.4	8.4	8.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	13.7	13.0	15.8	14.6								15.8	13.0	14.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		16										16	16	16	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		59										59	59	59	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	0.4	0.6	0.6								0.6	<0.3	0.4	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9	6.8	6.7	6.8								6.9	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.0	19.0	23.0	26.0								26.0	11.0	19.8	
	残留塩素	0.55	0.51	0.41	0.43								0.55	0.41	0.48	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　堰口給水栓　堰口配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	1	0	0	0								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.10								0.10	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.006										0.006	0.006	0.006	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.011										0.011	0.011	0.011	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.028										0.028	0.028	0.028	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.002										0.002	0.002	0.002	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		0.048										0.048	0.048	0.048	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		1.0										1.0	1.0	1.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	16.7	16.3	15.8	16.3								16.7	15.8	16.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		10										10	10	10	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		45										45	45	45	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.8	1.1								1.1	0.6	0.8	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9	6.9	6.8	6.9								6.9	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	1.0								1.0	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3								0.3	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	18.0	21.0	24.0								24.0	12.0	18.8	
	残留塩素	0.59	0.61	0.73	0.49								0.73	0.49	0.61	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　田代給水栓　屋敷配水池

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月27日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	0.16								0.16	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.008										0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.007										0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.005										0.005	0.005	0.005	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.022										0.022	0.022	0.022	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.007										0.007	0.007	0.007	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.009										0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		0.01										0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		6.8										6.8	6.8	6.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.4	11.4	11.4	11.8								12.4	11.4	11.8	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		6										6	6	6	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		33										33	33	33	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.6	0.9	1.2								1.2	0.5	0.8	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.4	6.6	6.7								6.7	6.4	6.6	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.6	0.6	1.0	1.2								1.2	0.6	0.9	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	12.0	20.0	22.0	24.0								24.0	12.0	19.5	
	残留塩素	0.70	0.27	0.32	0.33								0.70	0.27	0.41	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所：　矢島浄水場出口　　矢島配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10									0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.004									0.004	0.004	0.004	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.004									0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.001									0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.008									0.008	0.008	0.008	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.003									0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			6.1									6.1	6.1	6.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			0.003									0.003	0.003	0.003	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	11.6	10.5	9.3	10.0								11.6	9.3	10.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			7									7	7	7	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			38									38	38	38	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	0.4	0.8	0.6								0.8	<0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	6.4	7.2	6.5	6.0								7.2	6.0	6.5	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	0.9	<0.5								0.9	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	9.0	14.0	16.0	20.0								20.0	9.0	14.8	
	残留塩素	0.58	0.69	0.68	0.89								0.89	0.58	0.71	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　小田給水栓　上野配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.009									0.009	0.009	0.009	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.003									0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.020									0.020	0.020	0.020	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.006									0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.008									0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			6.3									6.3	6.3	6.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.2	10.5	9.7	9.9								10.5	9.7	10.1	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			7									7	7	7	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			37									37	37	37	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.4	0.6	0.6								0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7	6.5	6.7	6.7								6.7	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	11.0	16.8	20.0	23.2								23.2	11.0	17.8	
	残留塩素	0.48	0.49	0.48	0.52								0.52	0.48	0.49	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　木在給水栓　川辺配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	<0.06								0.08	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム			0.012									0.012	0.012	0.012	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン			0.004									0.004	0.004	0.004	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン			0.027									0.027	0.027	0.027	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸			0.009									0.009	0.009	0.009	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン			0.010									0.010	0.010	0.010	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			0.01									0.01	0.01	0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			6.4									6.4	6.4	6.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.6	10.6	10.0	9.8								10.6	9.8	10.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）			7									7	7	7	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			38									38	38	38	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.3	0.6	0.6								0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6	7.0	6.6	6.6								7.0	6.6	6.7	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	11.9	16.6	20.0	23.5								23.5	11.9	18.0	
	残留塩素	0.42	0.34	0.26	0.37								0.42	0.26	0.35	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　赤倉給水栓　砂子配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.30										0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		0.011										0.011	0.011	0.011	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		4.1										4.1	4.1	4.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	4.8	4.7	4.6	4.5								4.8	4.5	4.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		12										12	12	12	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		36										36	36	36	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6	6.5	6.7	6.6								6.7	6.5	6.6	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.5	11.0	13.0	13.0								13.0	8.5	11.4	
	残留塩素	0.42	0.47	0.26	0.34								0.47	0.26	0.37	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　笹子給水栓　荒見配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.30										0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		6.3										6.3	6.3	6.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.2	8.1	8.1	8.1								10.2	8.1	8.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		26										26	26	26	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		68										68	68	68	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1	7.0	7.1	7.1								7.1	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	12.0	15.0	17.0								17.0	10.0	13.5	
	残留塩素	0.29	0.33	0.23	0.29								0.33	0.23	0.29	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）　　採水場所：　奥山浄水場出口　　奥山配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0		0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10		0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム	0.005		0.005	0.005	0.005	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	0.005		0.005	0.005	0.005	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	0.001		0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン	0.009		0.009	0.009	0.009	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	0.006		0.006	0.006	0.006	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	0.003		0.003	0.003	0.003	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.02		0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	0.01		0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	4.0		4.0	4.0	4.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	5.7		5.7	5.7	5.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	8		8	8	8	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	28		28	28	28	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.5		0.5	0.5	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6		6.6	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	0.8		0.8	0.8	0.8	5度以下
基52	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	8.0		8.0	8.0	8.0	
	残留塩素	0.51		0.51	0.51	0.51	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　猿倉給水栓　　奥山配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		0.008										0.008	0.008	0.008	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		0.008										0.008	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.001										0.001	0.001	0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.013										0.013	0.013	0.013	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		0.010										0.010	0.010	0.010	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.004										0.004	0.004	0.004	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		0.02										0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		3.9										3.9	3.9	3.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.2	5.5	5.8	5.9								8.2	5.5	6.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		8										8	8	8	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		26										26	26	26	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	0.3	0.5	0.5	0.6								0.6	0.3	0.5	3 mg/L以下
基48	PH値	6.8	6.6	6.8	6.8								6.8	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	0.7	0.9	0.8	1.1								1.1	0.7	0.9	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	14.0	17.0	20.0								20.0	10.0	15.3	
	残留塩素	0.38	0.36	0.33	0.23								0.38	0.23	0.33	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　下川内給水栓　猿倉配水池

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	0								0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10										0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		0.003										0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		0.006										0.006	0.006	0.006	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		0.002										0.002	0.002	0.002	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		0.001										0.001	0.001	0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		5.5										5.5	5.5	5.5	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.5	7.6	7.4	7.2								8.5	7.2	7.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		12										12	12	12	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		44										44	44	44	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	0.3	<0.3								0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2	7.1	7.1	7.1								7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.3	<0.1	<0.1	<0.1								0.3	<0.1	<0.1	2度以下
	水温（℃）	10.0	15.0	18.5	19.0								19.0	10.0	15.6	
	残留塩素	0.24	0.36	0.20	0.37								0.37	0.20	0.29	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表(浄水)　　採水場所:　百宅浄水場出口　　百宅浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0		0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20		0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.4		7.4	7.4	7.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.7		8.7	8.7	8.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22		22	22	22	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	78		78	78	78	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9		6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0		8.0	8.0	8.0	
	残留塩素	0.32		0.32	0.32	0.32	0.10 mg/L以上

令和8年度　水質基準項目検査結果表（浄水）

採水場所:　直根給水栓　百宅浄水場

No.	検査項目＼採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日								最高値	最低値	平均	水質基準値
基01	一般細菌	0	0	0	1								1	0	<1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	陰性	0/12	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.20										0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物		<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物		7.6										7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.7	9.0	9.0	9.0								9.0	8.7	8.9	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		22										22	22	22	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物		82										82	82	82	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9	6.9	6.8	6.9								6.9	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	0/12	異常でないこと
基51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	9.0	12.0	14.5	17.0								17.0	9.0	13.1	
	残留塩素	0.45	0.34	0.30	0.33								0.45	0.30	0.36	0.10 mg/L以上

令和8年度

由利本荘市上水道水質検査結果

水質基準項目（原水39項目）

◯目次

・ページ数　－　採水場所　－　浄水施設名　－　地区名

2　蟻山原水　－　蟻山浄水場　－　本荘
3　子吉原水　－　子吉浄水場　－　子吉
4　玉ノ池原水　－　子吉浄水場　－　子吉
5　由利原原水　－　由利原浄水場　－　子吉、西目、町村
6　石沢原水　－　石沢浄水場　－　石沢
7　芦川原水　－　芦川浄水場　－　芦川、親川
8　松ヶ崎原水　－　松ヶ崎浄水場　－　松ヶ崎
9　山内原水　－　山内浄水場　－　山内
10　内道川原水　－　内道川浄水場　－　道川
11　君ヶ野原水　－　君ヶ野・新君ヶ野浄水場　－　道川
12　滝俣原水　－　滝俣浄水場　－　亀田
13　南沢原水　－　南沢浄水場　－　南沢
14　岩谷原水　－　岩谷浄水場　－　岩谷
15　岩谷麓原水　－　岩谷麓浄水場　－　岩谷麓
16　大倉沢原水　－　大倉沢浄水場　－　大倉沢
17　大内第二原水　－　大内第二浄水場　－　下川、上川
18　代内原水　－　代内浄水場　－　小栗山、岩野目沢
19　大小屋原水　－　大小屋浄水場　－　大小屋、小増沢
20　滝原水　－　滝浄水場　－　滝
21　羽広原水　－　羽広浄水場　－　羽広
22　ボツメキ原水　－　ボツメキ浄水場　－　東由利
23　松沢原水　－　松沢浄水場　－　東由利
24　大台原水　－　大台浄水場　－　由利
25　田代屋敷原水　－　田代屋敷浄水場　－　田代、屋敷
26　矢島原水　－　矢島浄水場　－　矢島
27　砂子原水　－　砂子浄水場　－　西久米、下笹子
28　荒見原水　－　荒見浄水場　－　上笹子
29　奥山原水　－　奥山浄水場　－　猿倉
30　離森原水　－　猿倉浄水場　－　川内、猿倉
31　百宅原水　－　百宅浄水場　－　百宅、直根

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　蟻山原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	19				19	19	19	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	0.20				0.20	0.20	0.20	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.13				0.13	0.13	0.13	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.15				0.15	0.15	0.15	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.8				7.8	7.8	7.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.083				0.083	0.083	0.083	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.3				14.3	14.3	14.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	9				9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	47				47	47	47	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7				6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	5.1				5.1	5.1	5.1	5度以下
基52	濁度	2.2				2.2	2.2	2.2	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　子吉原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	26				26	26	26	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.08				0.08	0.08	0.08	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.11				0.11	0.11	0.11	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.8				7.8	7.8	7.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.026				0.026	0.026	0.026	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.2				14.2	14.2	14.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	9				9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	46				46	46	46	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7				6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	5.0				5.0	5.0	5.0	5度以下
基52	濁度	2.3				2.3	2.3	2.3	2度以下
	水温(℃)	13.5				13.5	13.5	13.5	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　玉ノ池原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2800		2800	2800	2800	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性		陽性	陽性	1/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10		0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.21		0.21	0.21	0.21	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.42		0.42	0.42	0.42	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.0		7.0	7.0	7.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.031		0.031	0.031	0.031	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.0		10.0	10.0	10.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	16		16	16	16	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	62		62	62	62	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.8		0.8	0.8	0.8	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7		6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	1/2	異常でないこと
基51	色度	10.3		10.3	10.3	10.3	5度以下
基52	濁度	4.5		4.5	4.5	4.5	2度以下
	水温(℃)	13.5		13.5	13.5	13.5	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　由利原原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	21				21	21	21	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.07				0.07	0.07	0.07	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.10				0.10	0.10	0.10	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.8				7.8	7.8	7.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.034				0.034	0.034	0.034	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.3				14.3	14.3	14.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	9				9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	43				43	43	43	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7				6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	3.5				3.5	3.5	3.5	5度以下
基52	濁度	1.6				1.6	1.6	1.6	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　石沢原水

No.	検査項目＼採水日	6月18日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2				2	2	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	9.9				9.9	9.9	9.9	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.2				14.2	14.2	14.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35				35	35	35	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	75				75	75	75	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.7				7.7	7.7	7.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.1				0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　芦川原水

No.	検査項目＼採水日	6月9日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	51				51	51	51	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.13				0.13	0.13	0.13	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.53				0.53	0.53	0.53	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	20.2				20.2	20.2	20.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.097				0.097	0.097	0.097	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	27.6				27.6	27.6	27.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	32				32	32	32	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	154				154	154	154	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	2.0				2.0	2.0	2.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6				6.6	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	17.6				17.6	17.6	17.6	5度以下
基52	濁度	6.3				6.3	6.3	6.3	2度以下
	水温(℃)	16.5				16.5	16.5	16.5	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　松ヶ崎原水

No.	検査項目＼採水日	6月9日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.50				2.50	2.50	2.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	30.0				30.0	30.0	30.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	46.6				46.6	46.6	46.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	33				33	33	33	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	160				160	160	160	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.4				6.4	6.4	6.4	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	13.5				13.5	13.5	13.5	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　山内原水

No.	検査項目＼採水日	6月18日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	6				6	6	6	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.40				1.40	1.40	1.400	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	12.7				12.7	12.7	12.7	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	17.2				17.2	17.2	17.2	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26				26	26	26	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	76				76	76	76	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.4				7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　内道川原水

No.	検査項目＼採水日	5月19日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	0				0	0	0	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.50				2.50	2.50	2.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	0.09				0.09	0.09	0.09	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	55.4				55.4	55.4	55.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	83.4				83.4	83.4	83.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	85				85	85	85	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	276				276	276	276	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9				6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	15.0				15.0	15.0	15.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　君ヶ野原水

No.	検査項目＼採水日	5月19日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	670				670	670	670	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.04				0.04	0.04	0.04	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.21				0.21	0.21	0.21	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	12.7				12.7	12.7	12.7	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.128				0.128	0.128	0.128	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.9				14.9	14.9	14.9	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35				35	35	35	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	96				96	96	96	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基50	臭気	特異臭				特異臭	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	8.6				8.6	8.6	8.6	5度以下
基52	濁度	5.1				5.1	5.1	5.1	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　滝俣原水

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	190				190	190	190	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	0.007				0.007	0.007	0.007	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.04				0.04	0.04	0.04	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.26				0.26	0.26	0.26	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	12.4				12.4	12.4	12.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.637				0.637	0.637	0.637	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	15.5				15.5	15.5	15.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	43				43	43	43	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	105				105	105	105	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	9.6				9.6	9.6	9.6	5度以下
基52	濁度	2.7				2.7	2.7	2.7	2度以下
	水温(℃)	15.0				15.0	15.0	15.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　南沢原水

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	57				57	57	57	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.05				0.05	0.05	0.05	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.14				0.14	0.14	0.14	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	13.5				13.5	13.5	13.5	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.821				0.821	0.821	0.821	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	15.0				15.0	15.0	15.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	43				43	43	43	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	111				111	111	111	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	15.7				15.7	15.7	15.7	5度以下
基52	濁度	5.8				5.8	5.8	5.8	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　岩谷原水

No.	検査項目＼採水日	5月14日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	290				290	290	290	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.06				0.06	0.06	0.06	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.10				0.10	0.10	0.10	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	12.4				12.4	12.4	12.4	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.011				0.011	0.011	0.011	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	13.7				13.7	13.7	13.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	25				25	25	25	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	84				84	84	84	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	7.3				7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
基50	臭気	特異臭				特異臭	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	5.3				5.3	5.3	5.3	5度以下
基52	濁度	1.6				1.6	1.6	1.6	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　岩谷麓原水

No.	検査項目＼採水日			最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌			0	0	#DIV/0!	100個/mg/L以下
基02	大腸菌			陰性	陽性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003	#DIV/0!	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005	#DIV/0!	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物			<0.002	<0.002	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素			<0.004	<0.004	#DIV/0!	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.1	<0.1	#DIV/0!	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物			<0.08	<0.08	#DIV/0!	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物			<0.1	<0.1	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002	#DIV/0!	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン			<0.005	<0.005	#DIV/0!	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004	<0.004	#DIV/0!	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン			<0.002	<0.002	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物			<0.001	<0.001	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物			<0.01	<0.01	#DIV/0!	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物			<0.01	<0.01	#DIV/0!	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物			<0.01	<0.01	#DIV/0!	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物			<0.1	<0.1	#DIV/0!	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物			<0.001	<0.001	#DIV/0!	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン			<0.1	<0.1	#DIV/0!	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)			<1	<1	#DIV/0!	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物			<1	<1	#DIV/0!	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤			<0.02	<0.02	#DIV/0!	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	#DIV/0!	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤			<0.005	<0.005	#DIV/0!	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類			<0.0005	<0.0005	#DIV/0!	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)			<0.3	<0.3	#DIV/0!	3 mg/L以下
基48	PH値			0.0	0.0	#DIV/0!	5.8以上8.6以下
基50	臭気			異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度			<0.5	<0.5	#DIV/0!	5度以下
基52	濁度			<0.1	<0.1	#DIV/0!	2度以下
	水温(℃)			0.0	0.0	#DIV/0!	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　大倉沢原水

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2				2	2	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60				0.60	0.60	0.600	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.01				0.01	0.01	0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	11.0				11.0	11.0	11.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.4				14.4	14.4	14.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	8				8	8	8	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	63				63	63	63	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.2				0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(℃)	15.0				15.0	15.0	15.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　大内第二原水

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	650				650	650	650	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.014				0.014	0.014	0.014	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.08				0.08	0.08	0.08	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.55				0.55	0.55	0.55	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	14.6				14.6	14.6	14.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.054				0.054	0.054	0.054	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	19.7				19.7	19.7	19.7	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14				14	14	14	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	109				109	109	109	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	0.000002				0.000002	0.000002	0.000002	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	2.3				2.3	2.3	2.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.6				6.6	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	16.8				16.8	16.8	16.8	5度以下
基52	濁度	3.6				3.6	3.6	3.6	2度以下
	水温(℃)	17.0				17.0	17.0	17.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　代内原水

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	3				3	3	3	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	0.004				0.004	0.004	0.004	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30				0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.038				0.038	0.038	0.038	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	13.0				13.0	13.0	13.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.1				12.1	12.1	12.1	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	40				40	40	40	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	98				98	98	98	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　大小屋原水

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	14				14	14	14	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	0.005				0.005	0.005	0.005	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00				1.00	1.00	1.000	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.009				0.009	0.009	0.009	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	10.7				10.7	10.7	10.7	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.4				10.4	10.4	10.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	72				72	72	72	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	126				126	126	126	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.0				7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.2				0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　滝原水

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	3				3	3	3	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.002				0.002	0.002	0.002	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50				0.50	0.50	0.500	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.006				0.006	0.006	0.006	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	8.8				8.8	8.8	8.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.3				12.3	12.3	12.3	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	9				9	9	9	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	46				46	46	46	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9				6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.1				0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　羽広原水

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30				0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	10.2				10.2	10.2	10.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	14.5				14.5	14.5	14.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	60				60	60	60	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	135				135	135	135	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	0.7				0.7	0.7	0.7	5度以下
基52	濁度	0.2				0.2	0.2	0.2	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　ボツメキ原水

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1				1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性				陰性	陰性	0/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.6				7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.6				10.6	10.6	10.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19				19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	57				57	57	57	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3				<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.2				7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	11.0				11.0	11.0	11.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　松沢原水

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	610				610	610	610	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20				0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	0.038				0.038	0.038	0.038	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.32				0.32	0.32	0.32	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.24				0.24	0.24	0.24	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	10.1				10.1	10.1	10.1	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.631				0.631	0.631	0.631	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	12.5				12.5	12.5	12.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19				19	19	19	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	95				95	95	95	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3 mg/L以下
基48	PH値	7.3				7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	1/4	異常でないこと
基51	色度	28.4				28.4	28.4	28.4	5度以下
基52	濁度	9.7				9.7	9.7	9.7	2度以下
	水温(℃)	17.0				17.0	17.0	17.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　大台原水

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	700				700	700	700	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10				0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.28				0.28	0.28	0.28	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.25				0.25	0.25	0.25	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	6.5				6.5	6.5	6.5	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.022				0.022	0.022	0.022	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	9.5				9.5	9.5	9.5	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	16				16	16	16	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	64				64	64	64	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.7				0.7	0.7	0.7	3 mg/L以下
基48	PH値	7.3				7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	1/4	異常でないこと
基51	色度	6.5				6.5	6.5	6.5	5度以下
基52	濁度	3.0				3.0	3.0	3.0	2度以下
	水温(℃)	14.0				14.0	14.0	14.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　田代屋敷原水

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	79				79	79	79	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.04				0.04	0.04	0.04	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.08				0.08	0.08	0.08	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	6.3				6.3	6.3	6.3	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.003				0.003	0.003	0.003	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	10.4				10.4	10.4	10.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	6				6	6	6	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	33				33	33	33	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	1.0				1.0	1.0	1.0	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1				7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	4.6				4.6	4.6	4.6	5度以下
基52	濁度	0.3				0.3	0.3	0.3	2度以下
	水温(℃)	13.0				13.0	13.0	13.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　矢島原水

No.	検査項目＼採水日	6月23日				最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	84				84	84	84	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陽性				陽性	陽性	1/4	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.10				0.10	0.10	0.10	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	0.16				0.16	0.16	0.16	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	5.6				5.6	5.6	5.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	0.010				0.010	0.010	0.010	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.0				8.0	8.0	8.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	7				7	7	7	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	38				38	38	38	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	2.0				2.0	2.0	2.0	3 mg/L以下
基48	PH値	6.7				6.7	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
基50	臭気	特異臭				特異臭	異常なし	0/4	異常でないこと
基51	色度	13.7				13.7	13.7	13.7	5度以下
基52	濁度	2.4				2.4	2.4	2.4	2度以下
	水温(℃)	16.0				16.0	16.0	16.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　砂子原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	3		3	3	3	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30		0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	4.0		4.0	4.0	4.0	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	4.4		4.4	4.4	4.4	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		12	12	12	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	29		29	29	29	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9		6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.1		0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0		10.0	10.0	10.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　荒見原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2		2	2	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30		0.30	0.30	0.300	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	6.2		6.2	6.2	6.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	7.9		7.9	7.9	7.9	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	25		25	25	25	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	66		66	66	66	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.4		0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1		7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	10.0		10.0	10.0	10.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　奥山原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1		1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10		0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	0.02		0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	3.8		3.8	3.8	3.8	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	5.6		5.6	5.6	5.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	8		8	8	8	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	26		26	26	26	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.4		0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基48	PH値	6.3		6.3	6.3	6.3	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	1.5		1.5	1.5	1.5	5度以下
基52	濁度	0.1		0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	6.0		6.0	6.0	6.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　離森原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	2		2	2	2	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10		0.10	0.10	0.100	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	5.6		5.6	5.6	5.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	7.6		7.6	7.6	7.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	13		13	13	13	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	42		42	42	42	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	0.4		0.4	0.4	0.4	3 mg/L以下
基48	PH値	7.1		7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	水温(℃)	7.0		7.0	7.0	7.0	

令和8年度　水質基準項目検査結果表(原水)　　採水場所:　百宅原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	基準値(参考)
基01	一般細菌	1		1	1	1	100個/mg/L以下
基02	大腸菌	陰性		陰性	陰性	0/2	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20		0.20	0.20	0.200	10 mg/L以下
基12	フッ素及び化合物	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及び化合物	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
基15	1，4－ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基21	ベンゼン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	7.2		7.2	7.2	7.2	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	8.6		8.6	8.6	8.6	200 mg/L以下
基40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22		22	22	22	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	80		80	80	80	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/L以下
基47	有機物(全有機炭素の量)	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	3 mg/L以下
基48	PH値	6.9		6.9	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
基50	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	0/2	異常でないこと
基51	色度	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
基52	濁度	0.1		0.1	0.1	0.1	2度以下
	水温(℃)	8.0		8.0	8.0	8.0	

令和8年度

由利本荘市上水道水質検査結果

水質管理目標管理設定項目

○ 目次

・ページ数 － 採水場所 － 施設名称等

2 黒森川貯水池 － 蟻山浄水場原水
2 二十六木給水栓 － 蟻山配水池
3 浜三川給水栓 － 石脇配水池
3 袖振給水栓 － 赤田配水池
4 中島沈澄池 － 子吉浄水場原水
4 子吉川(玉ノ池) － 子吉浄水場原水
5 埋田給水栓 － 子吉配水池
5 由利原取水場 － 由利原浄水場原水
6 町村給水栓 － 由利原配水池
6 出戸給水栓 － 西目配水池
7 館給水栓 － 石沢配水池
7 親川給水栓 － 芦川配水池
8 松ヶ崎給水栓 － 松ヶ崎配水池
8 山内給水栓 － 山内配水池
9 勝手給水栓 － 春の丘配水池
9 鶴潟給水栓 － 鶴潟配水池
10 亀田給水栓 － 冨田配水池
10 上黒川給水栓 － 上黒川配水池
11 深沢給水栓 － 岩谷配水池
11 岩谷麓給水栓 － 岩谷麓配水池
12 大倉沢給水栓 － 大倉沢配水池
12 新沢給水栓 － 大内第二第二配水池
13 岩野目給水栓 － 代内配水池
13 楢渕給水栓 － 大小屋第二配水池
14 滝給水栓 － 滝配水池
14 小羽広給水栓 － 小羽広配水池

・ページ数 － 採水場所 － 施設名称等

15 石高給水栓 － ボツメキ配水池
15 久保給水栓 － 舘合配水池
16 子吉川(大台原水) － 大台原水
16 飯沢給水栓 － 大台配水池
17 田代給水栓 － 屋敷配水池
17 花立貯水池 － 矢島浄水場原水
18 木在給水栓 － 川辺配水池
18 砂子原水 － 砂子浄水場原水
19 赤倉給水栓 － 砂子配水池
19 荒見原水 － 荒見浄水場原水
20 笹子給水栓 － 荒見配水池
20 奥山原水 － 奥山浄水場原水
21 猿倉給水栓 －奥山配水池
21 離森原水 － 猿倉浄水場原水
22 下川内給水栓 － 猿倉配水池
22 百宅原水 － 百宅浄水場原水
23 直根給水栓 － 直根配水池

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　黒森川貯水池　蟻山原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3				2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.8				3.8	3.8	3.8	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.5				-4.5	-4.5	-4.5	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	110				110	110	110	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　二十六木給水栓　蟻山配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.8				2.8	2.8	2.8	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.2				-3.2	-3.2	-3.2	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　浜三川給水栓　石脇配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3				2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.3				-3.3	-3.3	-3.3	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	5				5	5	5	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　袖振給水栓　赤田配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.7				3.7	3.7	3.7	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4				-3.4	-3.4	-3.4	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　中島沈澄池　子吉原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.3				3.3	3.3	3.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.6				3.6	3.6	3.6	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.4				-4.4	-4.4	-4.4	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	380				380	380	380	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　子吉川(玉ノ池)　子吉原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	4.6		4.6	4.6	4.6	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	4.4		4.4	4.4	4.4	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.3		-3.3	-3.3	-3.3	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	7800		7800	7800	7800	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　埋田給水栓　子吉配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	4.6				4.6	4.6	4.6	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.7				-3.7	-3.7	-3.7	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　由利原取水場　由利原原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.7				3.7	3.7	3.7	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.1				3.1	3.1	3.1	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-4.1				-4.1	-4.1	-4.1	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	300				300	300	300	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　町村給水栓　由利原配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	1.4				1.4	1.4	1.4	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9				-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　出戸給水栓　西目配水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	1.4				1.4	1.4	1.4	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.8				-3.8	-3.8	-3.8	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　館給水栓　石沢配水池

No.	検査項目＼採水日	6月29日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	−0.5				−0.5	−0.5	−0.5	−1以下0程度
15	従属栄養細菌	2				2	2	2	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　親川給水栓　芦川配水池

No.	検査項目＼採水日	6月9日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	7.8				7.8	7.8	7.8	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6				1.6	1.6	1.6	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	−2.9				−2.9	−2.9	−2.9	−1以下0程度
11	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　松ヶ崎給水栓　松ヶ崎配水池

No.	検査項目＼採水日	6月9日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	11.1				11.1	11.1	11.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4				1.4	1.4	1.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.0				-3.0	-3.0	-3.0	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	3				3	3	3	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　山内給水栓　山内配水池

No.	検査項目＼採水日	6月18日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.0				3.0	3.0	3.0	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1				-2.1	-2.1	-2.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　勝手給水栓　春の丘配水池

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	16.9				16.9	16.9	16.9	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1				1.1	1.1	1.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0				-2.0	-2.0	-2.0	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　鶴潟給水栓　鶴潟配水池

No.	検査項目＼採水日	5月19日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	3.7				3.7	3.7	3.7	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2				-2.2	-2.2	-2.2	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　亀田給水栓　冨田配水池

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	6.4				6.4	6.4	6.4	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3				1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	−2.0				−2.0	−2.0	−2.0	−1以下0程度
12	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　上黒川給水栓　上黒川配水池

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.002				0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	4.1				4.1	4.1	4.1	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7				0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	−1.7				−1.7	−1.7	−1.7	−1以下0程度
12	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　深沢給水栓　岩谷配水池

No.	検査項目＼採水日	5月14日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	0.003				0.003	0.003	0.003	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	0.004				0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.6				3.6	3.6	3.6	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6				2.6	2.6	2.6	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7				-2.7	-2.7	-2.7	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　岩谷麓給水栓　岩谷麓配水池

No.	検査項目＼採水日	7月7日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	9.4				9.4	9.4	9.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-0.6				-0.6	-0.6	-0.6	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	3				3	3	3	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　大倉沢給水栓　大倉沢配水池

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	2.3				2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6				0.6	0.6	0.6	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.3				-3.3	-3.3	-3.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　新沢給水栓　大内第二第二配水池

No.	検査項目＼採水日	6月11日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	0.001				0.001	0.001	0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	9.7				9.7	9.7	9.7	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1				2.1	2.1	2.1	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.1				-3.1	-3.1	-3.1	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　岩野目沢給水栓　代内配水池

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	10.8				10.8	10.8	10.8	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6				-1.6	-1.6	-1.6	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	5				5	5	5	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　楢渕給水栓　大小屋第二配水池

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	12.0				12.0	12.0	12.0	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3				0.3	0.3	0.3	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2				-1.2	-1.2	-1.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　滝給水栓　滝配水池

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	4.6				4.6	4.6	4.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.1				0.1	0.1	0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.3				-3.3	-3.3	-3.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	20				20	20	20	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　小羽広給水栓　小羽広配水池

No.	検査項目＼採水日	5月27日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002				0.0002	0.0002	0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	5.2				5.2	5.2	5.2	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2				-1.2	-1.2	-1.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　石高給水栓　ボツメキ配水池

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.4				3.4	3.4	3.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.6				-2.6	-2.6	-2.6	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　久保給水栓　舘合配水池

No.	検査項目＼採水日	6月16日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	5.3				5.3	5.3	5.3	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9				0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-2.6				-2.6	-2.6	-2.6	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　子吉川(大台原水)　大台原水

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.4				3.4	3.4	3.4	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.5				3.5	3.5	3.5	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7				-2.7	-2.7	-2.7	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	8800				8800	8800	8800	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　飯沢給水栓　大台配水池

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
5	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
7	遊離炭酸	3.1				3.1	3.1	3.1	20mg/L以下
8	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8				0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
10	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
11	腐食性(ランゲリア指数)	-3.3				-3.3	-3.3	-3.3	-1以下0程度
12	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　田代給水栓　屋敷配水池

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	2.6				2.6	2.6	2.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-4.6				-4.6	-4.6	-4.6	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　花立貯水池　矢島原水

No.	検査項目＼採水日	6月23日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	2.3				2.3	2.3	2.3	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10.9				10.9	10.9	10.9	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	4.0				4.0	4.0	4.0	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9				-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	1200				1200	1200	1200	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　木在給水栓　川辺配水池

No.	検査項目＼採水日	6月23日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
3	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
4	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
5	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
6	遊離炭酸	1.9				1.9	1.9	1.9	20mg/L以下
7	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
8	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2				1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
9	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
10	腐食性(ランゲリア指数)	-3.9				-3.9	-3.9	-3.9	-1以下0程度
11	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
12	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　砂子原水　砂子原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	6.9		6.9	6.9	6.9	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル			<0.002	<0.002	#DIV/0!	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4		0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.1		-3.1	-3.1	-3.1	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	64		64	64	64	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　赤倉給水栓　砂子配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	4.3				4.3	4.3	4.3	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4				-3.4	-3.4	-3.4	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン					<0.01	<0.01	#DIV/0!	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　荒見原水　荒見原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.7		3.7	3.7	3.7	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5		0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3		-2.3	-2.3	-2.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	170		170	170	170	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　笹子給水栓　荒見配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.1				3.1	3.1	3.1	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3				-2.3	-2.3	-2.3	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　奥山原水　奥山原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	10.9		10.9	10.9	10.9	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5		1.5	1.5	1.5	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-4.2		-4.2	-4.2	-4.2	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	38		38	38	38	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　猿倉給水栓　奥山配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	7.8				7.8	7.8	7.8	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7				1.7	1.7	1.7	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.8				-3.8	-3.8	-3.8	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　離森原水　離森原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	3.7		3.7	3.7	3.7	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6		0.6	0.6	0.6	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-3.0		-3.0	-3.0	-3.0	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	48		48	48	48	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　下川内給水栓　猿倉配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	2.4				2.4	2.4	2.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4				0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	−2.9				−2.9	−2.9	−2.9	−1以下0程度
15	従属栄養細菌	1				1	1	1	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　百宅原水　百宅原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	8.6		8.6	8.6	8.6	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.1		0.1	0.1	0.1	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1		<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	−2.6		−2.6	−2.6	−2.6	−1以下0程度
15	従属栄養細菌	4		4	4	4	2,000CFU/L以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度　水質管理目標設定項目検査結果表　　採水場所:　直根給水栓　直根配水池

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均	目標値
1	アンチモン及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
4	1,2-ジクロロエタン	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
5	トルエン	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
8	抱水クロラール	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	遊離炭酸	10.4				10.4	10.4	10.4	20mg/L以下
10	1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
11	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2				0.2	0.2	0.2	3mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1				<1	<1	<1	3以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-2.5				-2.5	-2.5	-2.5	-1以下0程度
15	従属栄養細菌	0				0	0	0	2,000CFU/mL以下
16	1,1-ジクロロエチレン	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下

令和8年度

由利本荘市上水道水質検査結果

水質管理目標設定項目

農薬類

◯ 目次

・ページ数　－　採水場所　－　施設名称等
2　黒森川貯水池　－　蟻山浄水場原水
3　中島沈澄池　－　子吉浄水場原水
4　子吉川(玉ノ池）－　子吉浄水場原水
5　由利原原水　－　由利原浄水場原水
6　芦川原水　－　芦川浄水場原水
7　義士屋敷水源　－　君ヶ野・新君ヶ野浄水場原水
8　代内川　－　岩谷浄水場原水
9　大内ダム放流水　－　大内第二浄水場原水
10　善徳水源　－　松沢浄水場原水
11　子吉川　－　大台浄水場原水
12　花立貯水池　－　矢島浄水場原水

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　黒森川貯水池　蟻山原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日	6月9日	7月7日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　中島沈澄池　子吉原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日	6月9日	7月7日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　子吉川(玉ノ池)　玉ノ池揚水機場

No.	検査項目＼採水日	5月12日	6月9日	7月7日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00014	0.00008		0.00014	<0.00002	0.00007	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート (MITC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	0.00049	0.00021		0.00049	<0.00002	0.00023	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	0.00020	<0.0001		0.00020	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　由利原原水　　由利原原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日	6月9日	7月7日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　芦川原水　　芦川原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日	6月9日	7月7日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　義士屋敷水源　　君ヶ野･新君ヶ野原水

No.	検査項目＼採水日	5月19日	6月11日	7月9日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　代内川　岩谷原水

No.	検査項目＼採水日	5月14日	6月11日	7月9日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00057	<0.00002		0.00057	<0.00002	0.00019	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	0.00200	0.00006		0.00200	<0.00002	0.00069	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	0.00030	<0.0001		0.00030	<0.0001	0.00010	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	0.0004	<0.0001		0.0004	<0.0001	0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.006		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.001		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　大内ダム放流水　大内第二原水

No.	検査項目＼採水日	5月14日	6月11日	7月9日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00004	0.00005		0.00005	<0.00002	0.00003	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	0.00017	0.00010		0.00017	<0.00002	0.00009	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.006		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.001		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　善徳水源　松沢原水

No.	検査項目＼採水日	5月19日	6月16日	7月14日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　子吉川　大台原水

No.	検査項目＼採水日	5月21日	6月18日	7月16日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	0.00010	<0.00002		0.00010	<0.00002	0.00003	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	0.00007	0.00044	<0.00002		0.00044	<0.00002	0.00017	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度　農薬類検査結果表　　採水場所:　花立貯水池　矢島原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日	6月23日	7月21日		最高値	最低値	平均	目標値
1	2,4-D(2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
2	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
3	イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
4	イミノクタジン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.006mg/L
5	グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.02mg/L
6	クロロタロニル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
7	ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005mg/L
8	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006mg/L
9	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003mg/L
10	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート（MITC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
11	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
12	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002		<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002mg/L
13	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
14	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
15	フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L
16	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
17	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
18	プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L
19	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L
20	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L
21	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L
22	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04mg/L
23	ジノテフラン	<0.006	<0.006	<0.0005		<0.006	<0.006	<0.006	0.6mg/L
24	チアメトキサム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L
25	イミダクロプリド	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L

令和8年度

由利本荘市上水道水質検査結果

秋田県水道水質管理計画項目

○ 目次

・ページ数　－　採水場所　－　水源
2　黒森川貯水池　－　黒森川貯水池
2　中島沈澄池　－　黒森川貯水池
3　子吉川(玉ノ池)　－　子吉川
3　由利原原水　－　黒森川貯水池
4　子吉川(大台原水)　－　子吉川

令和8年度　秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所:　黒森川貯水池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.6				0.6	0.6	0.6
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0295				0.0295	0.0295	0.0295
4	浮遊物質	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
5	総トリハロメタン生成能	0.0248				0.0248	0.0248	0.0248
6	クロロホルム生成能	0.0071				0.0071	0.0071	0.0071
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0071				0.0071	0.0071	0.0071
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0098				0.0098	0.0098	0.0098
9	ブロモホルム生成能	0.0009				0.0009	0.0009	0.0009
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和8年度　秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所:　中島沈澄池

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.5				0.5	0.5	0.5
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0287				0.0287	0.0287	0.0287
4	浮遊物質	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
5	総トリハロメタン生成能	0.0333				0.0333	0.0333	0.0333
6	クロロホルム生成能	0.0110				0.0110	0.0110	0.0110
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0082				0.0082	0.0082	0.0082
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0131				0.0131	0.0131	0.0131
9	ブロモホルム生成能	0.0010				0.0010	0.0010	0.0010
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和8年度　秋田県水道水質管理計画項目検査結果表　　採水場所:　子吉川(玉ノ池)

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.6		0.6	0.6	0.6
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0443		0.0443	0.0443	0.0443
4	浮遊物質	2.5		2.5	2.5	2.5
5	総トリハロメタン生成能	0.0295		0.0295	0.0295	0.0295
6	クロロホルム生成能	0.0160		0.0160	0.0160	0.0160
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0035		0.0035	0.0035	0.0035
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0099		0.0099	0.0099	0.0099
9	ブロモホルム生成能	0.0002		0.0002	0.0002	0.0002
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出		不検出	不検出	0/2
11	ジアルジア(シスト)	不検出		不検出	不検出	0/2

令和8年度　秋田県水道水質管理計画項目検査結果表　　採水場所:　由利原原水

No.	検査項目＼採水日	5月12日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.6				0.6	0.6	0.6
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0238				0.0238	0.0238	0.0238
4	浮遊物質	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
5	総トリハロメタン生成能	0.0254				0.0254	0.0254	0.0254
6	クロロホルム生成能	0.0069				0.0069	0.0069	0.0069
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0077				0.0077	0.0077	0.0077
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0098				0.0098	0.0098	0.0098
9	ブロモホルム生成能	0.0010				0.0010	0.0010	0.0010
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和8年度　秋田県水道水質管理計画項目検査結果表

採水場所:　　子吉川(大台原水)

No.	検査項目＼採水日	5月21日				最高値	最低値	平均
1	アンモニア態窒素	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
2	BOD	0.7				0.7	0.7	0.7
3	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0212				0.0212	0.0212	0.0212
4	浮遊物質	4.5				4.5	4.5	4.5
5	総トリハロメタン生成能	0.0217				0.0217	0.0217	0.0217
6	クロロホルム生成能	0.0104				0.0104	0.0104	0.0104
7	ジブロモクロロメタン生成能	0.0034				0.0034	0.0034	0.0034
8	ブロモジクロロメタン生成能	0.0077				0.0077	0.0077	0.0077
9	ブロモホルム生成能	0.0003				0.0003	0.0003	0.0003
10	クリプトスポリジウム(オーシスト)	不検出				不検出	不検出	0/4
11	ジアルジア(シスト)	不検出				不検出	不検出	0/4

令和8年度

由利本荘市上水道事業水質検査結果

大腸菌及び嫌気性芽胞菌

紫外線吸光度

◯ 目次

・ページ数　－　検査項目　－　採水場所　－　施設名称
2　大腸菌及び嫌気性芽胞菌　－　山内原水　－　山内浄水場原水
2　大腸菌及び嫌気性芽胞菌　－　内道川原水　－　内道川浄水場原水
2　大腸菌及び嫌気性芽胞菌　－　岩谷麓原水　－　岩谷麓浄水場原水
2　大腸菌及び嫌気性芽胞菌　－　大倉沢原水　－　大倉沢浄水場原水
2　紫外線吸光度　－　百宅原水　－　百宅浄水場原水

令和8年度　大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表　　採水場所:　山内原水

No.	検査項目＼採水日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	15									15	0	3.8
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和8年度　大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表　　採水場所:　内道川原水

No.	検査項目＼採水日	4月9日	5月19日	6月11日	7月9日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	0									0	0	0.0
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和8年度　大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表　　採水場所:　岩谷麓原水

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	0									0	0	0.0
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和8年度　大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査結果表　　採水場所:　大倉沢原水

No.	検査項目＼採水日	4月14日	5月27日	6月16日	7月14日									最高値	最低値	平均
1	大腸菌(定量)	0	0	0	6.8									6.8	0	1.7
2	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0									0	0	0

令和8年度　紫外線吸光度検査結果表　　採水場所:　百宅原水

No.	検査項目＼採水日	5月26日				最高値	最低値	平均
1	紫外線吸光度(E260 1cm)	0.0002				0.0002	0.0002	0.0002

令和8年度

由利本荘市上水道事業水質検査結果

排水項目

○ 目次

・ページ数　－　採水場所
2　蟻山浄水場
2　子吉浄水場
2　由利原浄水場
3　大台浄水場
3　矢島浄水場

令和8年度　排水検査結果表　　採水場所:　蟻山浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.5		6.5	6.5	6.5
3	浮遊物質量(SS)	11.0		11.0	11.0	11.0
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和8年度　排水検査結果表　　採水場所:　子吉浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.6		6.6	6.6	6.6
3	浮遊物質量(SS)	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和8年度　排水検査結果表　　採水場所:　由利原浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月12日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.7		6.7	6.7	6.7
3	浮遊物質量(SS)	6.8		6.8	6.8	6.8
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和8年度　排水検査結果表　　採水場所:　大台浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月21日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0
2	水素イオン濃度(PH)	6.9		6.9	6.9	6.9
3	浮遊物質量(SS)	8.8		8.8	8.8	8.8
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

令和8年度　排水検査結果表　　採水場所:　矢島浄水場

No.	検査項目＼採水日	5月26日		最高値	最低値	平均
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	2.3		2.3	2.3	2.3
2	水素イオン濃度(PH)	6.3		6.3	6.3	6.3
3	浮遊物質量(SS)	62.0		62.0	62.0	62.0
4	大腸菌群数	0		0	0	0
5	溶解性鉄含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
6	溶解性マンガン含有量	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1